

Katowice, 09.06.2021 r.

dotyczy postępowania: **Zabudowa urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach Głównego Instytutu Górnictwa.**

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o informację czy instalacje chłodnicze dla klimatyzacji prowadzimy w pomieszczeniach gdzie są sufity podwieszane czy w korytkach ?
2. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na :
 - a) Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu dla 3,5kW - 22db a dla 5 kW - 25db ?,
 - b) Nawilżacz parowy innej firmy niż klimatyzatory freonowe?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający informuje, że opis montażu poszczególnych urządzeń zawiera załącznik nr 7 do SWZ w kolumnie dodatkowe informacje. (strony 46-48 SWZ)
- 2a) Dla urządzeń dopuszcza się następujące poziomy ciśnienia akustycznego - dla 3.5kW do 23dB , dla 5kW do 30dB
- 2.b) Nawilżacz może być innej firmy niż klimatyzatory.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na który składa się: Biuro Techniczne i Usługi

inż. Bogdan Chrzan