

## ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.02.2025 r.

### Wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu w budynku A GIG PIB Katowice.

#### I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.**
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 z późn. zm).

#### II. Opis przedmiotu zamówienia:

##### 1. Układ zasilania obiektu i instalacji – Stan istniejący:

Budynek A w chwili obecnej zasilany jest dwoma kablami WLZ YAKY 4x185mm<sup>2</sup>. Każdy z WLZ zasila oddzielne skrzydło budynku. Dodatkowo w budynku ułożono oddzielny WLZ zasilający obwody tablicy piętrowej TP1. Wszystkie kable zasilające wychodzą z budynku Trafo Rozdzielni Głównej nN budynku TRAFU usytuowanego przy Hali nr 4. Trasa kabli dla skrzydła Północnego budynku biegnie w terenie, a następnie wchodzi do budynku A na wysokości rozdzielni głównej dla skrzydła północnego. Natomiast trasa kabla WLZ dla skrzydła Południowego biegnie w terenie, przechodzi przez budynek Hali nr 1, ponownie przewód wprowadzony jest w kanały techniczne biegnące w terenie a następnie na wysokości pomieszczenia rozdzielni głównej dla skrzydła wchodzi do budynku A.

##### 2. Układ zasilania budynku oraz instalacja pożarowych wyłączników prądu dla budynku A – stan projektowany:

2.1 Kable zasilające WLZ wchodzące do skrzydła północnego W miejscu wejścia kabli do budynku w skrzydle północnym posadowić złącze kablowe w którym należy zainstalować dwa rozłączniki izolacyjne o minimalnym prądzie łączeniowy 250A z cewkami wybijakowymi które będą pełniły funkcję pożarowego wyłącznika prądu dla obwodów zainstalowanych w północnym skrzydle budynku. Kabel WLZ YAKY 4x185mm<sup>2</sup> wycofać z rozdzielni głównej, natomiast kabel YKY 4x95mm<sup>2</sup> przeciąć w taki sposób aby od strony rozdzielni głównej pozostał wystarczający odcinek kabla, który umożliwi wycofanie kabla do nowo zabudowanego złącza. Wycofane kable należy zakończyć na zaciskach wyłączników zgodnie z rysunkiem. Od miejsca instalacji złącza do rozdzielni RG ułożyć nowo odcinek kabla YAKY 4x185mm<sup>2</sup> i zakończyć w tym samym miejscu za wycofany kabel. Pomiedzy złączem a miejscem przecięcia kabla YKY 4x95 ułożyć nowy odcinek. Wykonać na kablu YKY 4x95 muflę kablową.

## 2.2 Kabel zasilający WLZ dla skrzydła południowego.

W miejscu wejścia kabla do budynku Hali nr 1 należy zabudować złącze kablowe. Kabel w budynku B rozciąć, a koniec od strony dopływu z Rozdzielni Głównej nN wycofać i wprowadzić do nowoprojektowanego złącza. W złączu kablowym należy zainstalować dwa rozłączniki izolacyjne o minimalnym prądzie łączeniowym 250A wyposażony w cewkę wybijakową który będzie pełnił funkcję pożarowego wyłącznika prądu dla obwodów zainstalowanych w skrzydle południowym.

Od nowoprojektowanego złącza przy budynku Hali nr 1 należy ułożyć nowy odcinek kabla YAKY 4x185mm<sup>2</sup>. Kabel poprowadzić po nowej trasie. Trasę ułożenia kabla pokazano na rysunku E-8

## 2.3 Tablice obwodów pożarowych

W rozdzielniach głównych budynku A dla skrzydła północnego i południowego przewidują się dla zasilania obwodów urządzeń pożarowych instalacje tablic obwodów pożarowych P.POŻ oddzielnej dla skrzydła północnego i południowego. Tablicę P.POZ.1 zasilić przed wyłącznika pożarowego prądu kablem (N)HXH 4x16 mm<sup>2</sup> PH90. Tablicę P.POZ.2 zasilić z tablicy P.POZ.1 kablem (N)HXH 4x6 mm<sup>2</sup> PH90

## 2.4 Pożarowe wyłączniki prądu

Przy wejściu głównym należy zainstalować przycisk PPWP z sygnalizacja stanu , który po zadziałaniu spowoduje rozłączenie wszystkich wyłączników pożarowych w budynku powodując wyłączenie wszystkich obwodów elektrycznych zainstalowanych na obiekcie za wyjątkiem obwodów urządzeń pożarowych zasilanych z tablic P.POZ.

Całość wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami E-7 do E-13

Wszystkie materiały oraz urządzenia zastosowane do wykonania instalacji pożarowego wyłącznika prądu muszą posiadać stosowne i aktualne certyfikaty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB. Po wykonaniu instalacji należy wykonać stosowne próby i pomiary oraz dokonać odbioru instalacji PWP w procedurze dopuszczenia jednostkowego.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem certyfikatów, deklaracji właściwości zastosowanych materiałów i dopuszczeni CNBOP.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres minimum 36 miesięcy.

Termin wykonania instalacji do 14 kwietnia.

We wszystkich miejscach zapytania ofertowego i załącznikach do zapytania ofertowego, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych , Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentach zapytania ofertowego, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne

jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Równoważność polega na możliwości zaferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, o ile będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.

### **III. Osoba do kontaktów z Wykonawcami:**

- Piotr Hachuła tel. 32/ 259 26 47, email: [phachula@gig.eu](mailto:phachula@gig.eu)
- Józef Kopec tel. 32/ 259 25 50, email: [jkopec@gig.eu](mailto:jkopec@gig.eu)

### **IV. Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty:**

1. Warunki udziału w postępowaniu
    - a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:
      - 1 robotę polegającą na montażu wyłącznika PWP o wartości minimum **20 000 zł netto**.
- W celu spełnienia powyższego warunku do oferty należy dołączyć wykaz robót budowlanych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

- b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej jednej osoby posiadającej następujące uprawnienia:

- do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
  - do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
  - do wykonywania pomiarów ochronnych.
2. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
5. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
- a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
  - b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru prac stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- W przypadku nie dołączenia do oferty kosztorysu - oferta zostanie odrzucona.**
- c) wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
  - d) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
  - d) podpisana informacja RODO – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

#### **V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie brutto, która spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni oraz wystawimy stosowne zamówienie.

#### **VI. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia **03.03.2025 r. do godz. 11.00.**
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy  
Plac Gwarków 1,  
40-166 Katowice,**

mail : [phachula@gig.eu](mailto:phachula@gig.eu)

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

#### **VII. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:**

1. Termin wykonania zamówienia: **18.04.2025 r.** od daty przekazania miejsca prac.
2. Warunki płatności - zapłata nastąpi w terminie do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG-PIB prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

#### **VIII. Załączniki:**

1. Formularz oferty.
2. RODO
3. Przedmiar prac
4. Wykaz prac
5. Wykaz osób

### **ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

Kierownik Działu Zamówień  
Publicznych i Zakupów  
Monika Wallenburg

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.....  
.....

Adres: .....

NIP: .....

Nr tel.:.....

Adres e-mail: .....

### OFERTA

z dnia .....

1. **Oferujemy: Wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu w budynku A GIG PIB Katowice. za kwotę:**

netto ..... + VAT 23% ..... = ..... zł brutto,

słownie .....,

2. Oświadczenie Wykonawcy:

2.1 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

2.5. W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)

## Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu w budynku A GIG PIB Katowice.**”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;**
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: [gdpr@gig.eu](mailto:gdpr@gig.eu), lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„**Wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu w budynku A GIG PIB Katowice.**”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>(1)</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>(2)</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

<sup>(1)</sup> **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>(2)</sup> **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

### **Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

Dokumentacja została zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego w wersji elektronicznej

1. Przedmiar prac
2. Projekt



**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT**  
**W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU**  
**WIEDZY I DOŚWIADCZENIA**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **Wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu w budynku A GIG PIB Katowice.**

przedkładam/y wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Lp.	Zamawiający	Rodzaj wykonanych prac	Data i miejsce wykonania prac	Wartość prac (netto)

..... , dnia .....

.....  
*Podpisy osób uprawnionych do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy  
/Imię i Nazwisko Wykonawcy

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU  
ZAMÓWIENIA**

Potwierdzając warunek udziału w postępowaniu na: „**Wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu w budynku A GIG PIB Katowice**” - przedkładam/y następujący wykaz dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Imię i Nazwisko	Kwalifikacje zawodowe (rodzaj uprawnień, numer dokumentu potwierdzającego)	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa do dysponowania daną osobą

W przypadku dyspozycji do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

..... , dnia .....

.....  
*Podpisy osób uprawnionych do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*