

Katowice dn. 30.12.2014

dotyczy postępowania: **Modernizacji pomieszczeń w budynku „N” - GIG Katowice.**

Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania.

Prosimy o podanie producenta stolarki PCV produkującego okna i drzwi o odporności ogniowej EI30. Producenci jedynie mogą przedstawić na swoje wyroby badania dymotwórczości. Żadna firma w Polsce nie posiada certyfikatu na odporność ogniową. W związku z powyższym czy należy wycenić stolarkę PCV bez odporności ogniowej, czy należy wycenić ją jako stolarkę aluminiową lub stalową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stolarkę należy wycenić z odpornością ogniową EI30. W przypadku braku możliwości zastosowania drzwi wykonanych z PCV należy wycenić stolarkę aluminiową.

Przewodniczący Biura Zarządczej  
Głównego Instytutu Górnictwa  
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

Inż. Bogdan Chrzda