

Katowice, 04.08.2014 r.

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Roboty żelbetowe na terenie Głównego Instytutu Górniczego**”.

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. W przedmiarach KD Barbara - Mur oporowy brak jest stali zbrojeniowej natomiast w projekcie jest schemat zbrojenia muru oporowego.
2. W przedmiarach KD Barbara - Mur oporowy brak jest podkładu betonowego (chudziak) pod mur oporowy.

Nasze odpowiedzi:

1. Zamawiający uwzględni uwagę Wykonawcy. Zamawiający umieścił skorygowany przedmiar robót na swojej stronie internetowej: <http://www.gig.eu/pl/przetargi/aktualne/roboty-zielbetowe-na-terenie-glownego-instytutu-gornictwa>
2. Zamawiający uwzględni uwagę Wykonawcy. Zamawiający umieścił skorygowany przedmiar robót na swojej stronie internetowej: <http://www.gig.eu/pl/przetargi/aktualne/roboty-zielbetowe-na-terenie-glownego-instytutu-gornictwa>

Uwaga:

W związku z powyższymi zmianami oraz innymi korektami w przedmiarze prac Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 12.08.2014 r. na 18.08.2014 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji przetargowej
Głównego Instytutu Górniczego
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi
inż. Bogdan Chrzan