W14-wentylator kanałowy
chemoodporny
CRDV-C-250/225/1400T
V-750m3/h, 200 Pa,
pobór mocy 0,37 kW,400V, 1,04A, falownik 0,4 kW

UKŁAD NW1-WN1-CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-860m3/h, Vw-660m3/h, SPRĘŻ - 250Pa,
NAGRZEWNICA WODNA MOC-4kW, MASA - 277kg,
MOC ELEKTR.2x0,25kW, 51 dB

W10-wentylator kanałowy
chemoodporny
CRDV-C-250/250/1400T
V-1200m3/h, 250 Pa,
pobór mocy 0,75 kW, 400V, 1,71A, falownik 0,75 kW
wspornik do montażu ściennego, klapa zwrotna

układ W5- do wyrzutni
układ W12- do wyrzutni
układ W14- do wyrzutni
układ W10- do wyrzutni

wyrzutnia WN1 Ø 315

W2a, b wentylator W2
NCF40/25
pobór mocy 5.5 kW, 400V

Urządzenie filtracyjne typu
FilterMax DX 3000TR w
wykonaniu przeciwwybuchowym
z panelem eksplozyjnym QBOX ,
wymiary 2715(h)x1112x1545,
masa 720kg, 50dB

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

KK 200
160m3/h
układ W14

KK 200
160m3/h

KK 200
160m3/h

układ W5

układ W10

wywiew nad posadzką
~20 cm
110m3/h

JSKI-1000x800x540
-1x250 -585 m3/h

-0,15

Tytuł rysunku: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA –PRZEKROJE		Nazwisko	upr.nr	Data	Podpis
	Opracował	mgr inż. M.Puc	SLK/0761/POWOD/05		
Obiekt: GG – LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I ODPADÓW 40-166 KATOWICE, PLAC GWARKÓW 1, DZ. NR 3/14, 8/14	Sprawdził	mgr inż. R. Skrzep	28/01		
Inwestor: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 40-166 KATOWICE, PLAC GWARKÓW 1	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		156/24/BR/2012		
BAUREN Renke Piotr ul. Świerklańska 12 44-200 Rybnik	Skala: 1:50		Numer rysunku: ISW/7		