

ZESTAWIENIE SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PRZEZ SYSTEM SAP				
lp.	oznaczenie modułu	wejście/ wyjście	opis	sygnał
A	R08			
1.1	R08/M01	0/8	załuzja okienna zamknij	bezpotencjal. styk 24Vac
1.2			załuzja okienna zamknij	bezpotencjal. styk 24Vac
1.3			załuzja okienna zamknij	bezpotencjal. styk 24Vac
1.4			sygnalizacja akustyczna	zasilacz ZSAP styk 24Vac
1.5			kontrola dostępu odblokuj drzwi	bezpotencjal. styk 24Vac
1.6			-	
1.7			-	
1.8			-	
2.1	R08/M02	8/0	zasilacz awaria	
2.2			-	
2.3			-	
2.4			-	
2.5			-	
2.6			-	
2.7			-	
2.8			-	
3.1	R08/M03	1/1	-	
3.2			wentylacja wyłącz	bezpotencjal. styk 24Vac

ZESTAWIENIE SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PRZEZ SYSTEM SAP				
lp.	oznaczenie modułu	wejście/ wyjście	opis	sygnał
4.1	R08/M04	1/1	-	
4.2			kontrola dostępu odblokuj drzwi	bezpotencjal. styk 24Vac