

Katowice, dn. 24.03.2014 r.

dotyczy postępowania: „**Modernizacja węzła ciepłego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice**”.

Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

1. Prosimy o wskazanie lokalizacji montażu zaworów DN 80 o P=4 MPa (poz. 12 kosztorysu przebudowa C.O. hala V).
2. Prosimy o wskazanie lokalizacji przewidzianych do zabudowy odwodnień rurociągów sieci ciepłej (poz. 13 w/w kosztorysu).
3. Prosimy o doprecyzowanie typu muf tulejowych (poz. 16 w/w kosztorysu) i wyjaśnienie przyjętej średnicy.
4. Prosimy o wyjaśnienie średnicy łuków stalowych (poz. 18 w/w kosztorysu). Wskazane zostały łuki dn 100, przy rurach dn 80 (poz. 14 w/w kosztorysu).

Nasze odpowiedzi:

- Ad. 1. Dwa zawory w piwnicy hali 6 i dwa w piwnicy hali 5.
- Ad. 2. W hali 5
- Ad. 3. Mufy te są izolacją na połączeniach rurociągu preizolowanego. Typ należy dobrać zgodny z typem zaproponowanego rurociągu.
- Ad. 4. W kosztorysie jest błąd. Ma być: „łuki Dn 80”.

Przewodniczący Komisji Technicznej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

inż. Bogdan Chrzost