

Katowice, dn. 20.12.2013 r.

dotyczy postępowania: „**Modernizacja węzła ciepłego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice**”.

Zamawiający informuje, że wpłynęło następujące pytanie do w/w postępowania.

Proszę o wyjaśnienie poniższych niezgodności w przedmiarze robót:

1. dot. Ilości montażu wymienników JAD-6/50:
 - w dokumentacji węzła ciepłego na schemacie technologicznym i specyfikacji materiałów są wykazane 4 szt wymienników JAD-6/50, a w przedmiarze robót jest zabudowa 5 szt. wymienników.
- Pytanie:** co stanowi podstawę opracowania kosztorysu ofertowego dokumentacja czy przedmiar.

Nasza odpowiedź:

Poprawna ilość wymienników JAD-6/50 to 4 sztuki.

Zamawiający informuje, że PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIENNIK zamieszczony na stronie internetowej zawierał błędy i został zaktualizowany.

Jako obowiązujący prosimy traktować:

PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIENNIK PO ZMIANACH (20.12.2013 r.)

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 14.01.2014 r. na 17.01.2014 r. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Głównego Instytutu Ogrzewnictwa
na roboty budowlane, prace kominiarskie i instalacji

inż. Bogdan Chrzan