



BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE
„PRINT” Spółka z o. o.

41-503 CHORZÓW ul. NARUTOWICZA 3
www.bipprint.com.pl e-mail: biuro@bipprint.com.pl
tel./fax: (032) 241-35-66 tel.: (032) 245-96-43

WYKAZ IZOLACJI RUROCIĄGÓW

Inwestor

GIG – Katowice

Instalacja

Instalacja Badawcza CTW – Mikołów

Obiekt

Hala D

Nr

544.250-355

Grubość izolacji/Długość
[mm/m]

$\lambda_1 \leq 0,043 \text{ W/mK}$, $\lambda_2 \leq 0,033 \text{ W/mK}$

Średnica rurociągu	λ_1 ≤ 100	λ_1 $100 \div 200 \text{ }^\circ \text{C}$	λ_2 $200 \div 300 \text{ }^\circ \text{C}$	λ_2 $300 \div 450 \text{ }^\circ \text{C}$	λ_2 $800 \text{ }^\circ \text{C}$
Ø 6	10/25		20/2	20/10	
Ø 8	10/1	30/25	30/2	20/5	
Ø 10			30/4	30	
Ø 12	10/4		20/4	40/9	
DN15			30/65		
DN20			40/1	60/3	150/0,2
DN25			40/2		
DN32	30/3	50/3	40/2	70/7	
DN40					150/0,2
DN50		50/2			
DN100			40/1		