

<div></div> <div>Sp. z o.o. Chorzów</div>		Specyfikacja materiałowa				Nr specyfikacji: 544.250-350 rewizja: 00		
		Nr rys.		544.150-301				
Opracował		Nazwisko	mgr inż. M. Flak	Podpis		Data	07.2010	
Poz.	Ilość szt./mb	Oznaczenie przedmiotu		Norma	Materiał (Parametry)	Masa [kg]		Uwagi
						1szt./ mb	całk.	
		Pobór próbek na rurociągach						
1	5	Rura ø6x0.8		kat. Sagana	1.4541	0.1	0.5	
2	10	Złączka UMBWSJ 6 3/8"		kat. Sagana	1.4541	-	-	
3	10	Zawór M6S-BHP2-K		kat. Sagana	1.4541	-	-	

		Pomiar temperatury i ciśnienia na rurociągach					
1	4	Trójnik TFSJ 22 3/4"G	kat. Sagana	1.4541	-	-	
2	4	Trójnik TFSJ 12 1/4"G	kat. Sagana	1.4541	-	-	
3	4	Trójnik TFSJ 10 1/4"G	kat. Sagana	1.4541	-	-	
4	4	Trójnik TFSJ 8 1/4"G	kat. Sagana	1.4541	-	-	
5	4	Trójnik TFSJ 6 1/4"G	kat. Sagana	1.4541	-	-	
6	10	Króciec dla czujników temperatury manometru 3/8"	rys. 544.250-251	1.4541	0.14	1.4	
7	2	Króciec dla czujników temperatury manometru 3/8"	rys. 544.250-251	INCOLOY 800HT	0.14	0.28	