


<div>  <p>Sp. z o.o. Chorzów</p> </div>		Specyfikacja materiałowa				Nr specyfikacji: 544.250-352	
		Nr rys.	544.150-301, 544.250-210				rewizja: 00
Opracował		Nazwisko	mgr inż. M. Flak	Podpis		Data	07.2010
Poz.	Ilość szt./mb	Oznaczenie przedmiotu	Norma	Materiał (Parametry)	Masa [kg]		Uwagi
					1szt./ mb	całk.	
		Pobór próbek na rurociągach 209-GS-12 oraz 210-GS-32					
1	1	Rura ø10x1.2	kat. Sagana	1.4541	0.26	0.26	
2	1	Złączka UMSJ 10 3/8"T	kat. Sagana	1.4541	-	-	
3	1	Trójnik redukcyjny TRSJ 12x10	kat. Sagana	1.4541	-	-	
1	2	Zawór SS-6DBS10MM	kat. Swagelok	1.4541	-	-	
2	1	Króciec dla czujników temperatury i manometru 3/8"	rys. 544.250-251	1.4541	0.14	0.14	