



UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na etapie wykonywania prac budowlanych.

ZAKRES PROJEKTOWY - BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

- Wymiana drzwi do maszynowni dźwigu na EI60 (nowe nadproża - 2szt.) ,
- Wykonanie 3szt. kanałów oddymiających i 2szt. kanałów napowietrzających klatki schodowe
- Wykonanie 2szt. otworów w stropie - dodatkowe kanały napowietrzające klatki
- Demontaż istniejących instalacji wentylacyjnych po dawnych pracowniach laboratoryjnych oraz zamurowanie szachtów po tych instalacjach na pełną wysokość
- Wymiana okien
- Wykonanie nowego otworu drzwiowego, aby umożliwić wyjście na dach 13 piętra
- Przebiecia instalacji wentylacyjnej sanitariatów w dachu
- Drabina stalowa służąca do wejścia z dachu piętra 13 na wyższy daszek.
- Wydzielenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej

LEGENDA

- EI60** - PROJEKTOWANE DRZWI PPOŻ EI60
EI30 - PROJEKTOWANE DRZWI PPOŻ EI30
EIS - DRZWI DYMOSZCZELNE
E60 - PROJEKTOWANE OKNO PPOŻ E60
— - ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
— - ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
ZH52 - ZAWÓR HYDRANTOWY 52
2ZH52 - 2 ZAWORY HYDRANTOWE 52
▨ - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE ZAMUROWANIA OTWORÓW

Ilość szt.	Nazwa części lub rysunku	Poz.	Nr normy lub rysunku	Materiał	jednej szt.	całkowita
					Masa w kg	
Zmiany	Nr rew.					
	Data					
	Podpis					
Tytuł: P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnicztwa w Katowicach						
WENTYLACJA TOALET PIĘTRO 13						
BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.						
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Zastępuje rysunek:		
Wykonał	mgr inż. M. Wziątek	2711/09				
Projektował	mgr inż. M. Wziątek	2711/09		Przynależy do:		
Sprawdził	-	-				
Kier.biuo	inż.Stanisław Kowalski	764/94		Nr rysunku:		
Skala:	1:50	Format: A1	Data: 04.2016	618.930-007		
				00		