

# Bud. „L” w U.D Barbara

↓  
R 400V R1  
↑  
dopięty  
z rozdzielni na korytarzu  
przy wejściu, w bud. „L”  
YDV 5×4 ok. 15m  
zabezp. C32

przebieg  
Tętniowa

przewód  
YDV 5×1.5mm<sup>2</sup>  
(ok. 20m)

W - wentylator 400V 1.4kW

R-1 - nowa projektowana rozdzielnica z  
zabezp. S202 C4 zasilana z R 400V

WS - wyłącznik silnikowy (np. PUZM 01-4 MOELLER)  
2.5÷4A

WS

