

Katowice 30.05.2018

Dot. Postępowania przetargowego nr FT-2018/04/01
Prace budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie.

część 1) Modernizacja Budynku „G”.

część 2) Modernizacja wentylacji w budynku „L”.

Proszę o wyjaśnienie:

Pytanie 1

- w przedmiarze robót instalacji elektrycznych (Przedmiar robót elektrycznych G.3.pdf; poz. 21d.3) wydany jest kabel YKXS 4x70mm²; w dokumentacji dla hali G natomiast jest wydany kabel YKXS 5x70mm²
- który kabel należy wycenić?

Pytanie 2

w SIWZ, ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY, pkt. 6 - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
- przedstawienia aktualnego certyfikatu dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881) wydany przez jednostkę certyfikującą.

Zakres robót wskazany w dokumentacji nie obejmuje prac z substancjami zubożającymi warstwę ozonową w związku z czym prosimy o wykreślenie w/w punktu (dotyczącego certyfikatu)

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1 Należy wycenić kabel zgodnie z projektem

Ad. 2 Odnośnie zapisu w SIWZ INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY, pkt. 6

Punkt ten zostaje wykreślony z SIWZ

Przewodniczący Zespołu Przetargowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

inż. Bogdan Chrzan

30.05.2018r.