

FZ-1/5457/AJ/20

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.11.2020 r.

na dostawę transformatorów wysokiego napięcia – 2 szt.

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa transformatorów wysokiego napięcia – 2 szt. Zaoferowane urządzenia mają spełniać wymogi specyfikacji technicznej z załącznika nr 1. Prosimy aby integralną częścią złożonej oferty był także podpisany druk załącznika nr 3.

W ofercie należy podać:

1. cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego); Zamawiający dopuszcza także możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN; dla celów porównania ofert, Zamawiający przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż w PLN, zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert.

Zamawiający prosi również o podanie informacji dla zasad fakturowania, iż przeliczenie wystawionej faktury nastąpi wg (należy podać kurs dewiz) przez bank(należy podać nazwę banku) z dnia (należy podać dzień z jakiego nastąpi przeliczenie faktury) – jeśli dotyczy;

2. warunki oraz okres gwarancji;
3. nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia;
4. upusty, zniżki.

Inne wymagania:

1. **termin realizacji dostawy:** Zamawiający podpisze zamówienie / umowę z wybranym Wykonawcą na realizację dostawy; Zamawiający wymaga realizacji dostawy **w terminie do 5 tygodni** od daty potwierdzenia zamówienia / podpisania umowy;
2. **warunki płatności** – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zrealizowaną dostawę. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

1. Kryteriami oceny ofert będą:
 - a) **Cena brutto = 95 %**

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$X \text{ punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto występująca w ofertach} \times 100}{\text{cena brutto oferty ocenianej}}$$

- otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

b) Termin płatności = 5%

- do 21 dni – 0 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia”.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania i wyboru Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni oraz zostanie przygotowane zamówienie / umowa.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia **16.11.2020 r.** Oferty można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

adres e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- Monika Wallenburg: tel. (32) 259 25 47; fax: (032) 259 22 05; e-mail: m.wallenburg@gig.eu

- Agata Juraszczyk: tel. (32) 259 25 87; fax: (032) 259 22 05; e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg

Zakup finansowany będzie z projektu: Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych /Innovative high efficiency power system for machines and devices, increasing the level of work safety in underground mining excavations. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Węgla i Stali, w oparciu o zapisy umowy grantowej nr 899469-Heet II-RFCS-2019.



Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa transformatorów wysokiego napięcia – 2 szt.

Zaoferowane urządzenia mają spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

1. transformator - 1 szt.:

- uzwojenie pierwotne: 230V AC 50Hz,
- uzwojenie wtórne: 6000V AC 60mA,
- temperatura otoczenia: max. 60°C,
- uzwojenie wtórne wyprowadzone przewodami o długości 1m.

2. transformator - 1 szt.:

- uzwojenie pierwotne: 230V AC 50Hz,
- uzwojenie wtórne: 15000V AC 30mA,
- temperatura otoczenia: max. 60°C,
- uzwojenie wtórne wyprowadzone przewodami o długości 1m.