

FZ-1/5459/AJ/20

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.11.2020 r.

na dostawę testera instalacji

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa testera instalacji. Zaoferowane urządzenie ma spełniać wymogi specyfikacji technicznej z załącznika nr 1. Prosimy aby integralną częścią złożonej oferty był także podpisany druk załącznika nr 3.

W ofercie należy podać:

1. cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego); Zamawiający dopuszcza także możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN; dla celów porównania ofert, Zamawiający przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż w PLN, zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert.

Zamawiający prosi również o podanie informacji dla zasad fakturowania, iż przeliczenie wystawionej faktury nastąpi wg (należy podać kurs dewiz) przez bank (należy podać nazwę banku) z dnia (należy podać dzień z jakiego nastąpi przeliczenie faktury) – jeśli dotyczy;

2. warunki oraz okres gwarancji;
3. nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia;
4. upusty, zniżki.

Inne wymagania:

1. **termin realizacji dostawy:** Zamawiający podpisze zamówienie / umowę z wybranym Wykonawcą na realizację dostawy; Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia / podpisania umowy;
2. **warunki płatności** – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zrealizowaną dostawę. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

1. Kryteriami oceny ofert będą:
 - a) **Cena brutto = 95 %**

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

$$X \text{ punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto występująca w ofertach} \times 100}{\text{cena brutto oferty ocenianej}}$$

- otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

b) Termin płatności = 5%

- do 21 dni – 0 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia”.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania i wyboru Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni oraz zostanie przygotowane zamówienie / umowa.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia **16.11.2020 r.** Oferty można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

adres e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- Monika Wallenburg: tel. (32) 259 25 47; fax: (032) 259 22 05; e-mail: m.wallenburg@gig.eu

- Agata Juraszczyk: tel. (32) 259 25 87; fax: (032) 259 22 05; e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg

Zakup finansowany będzie z projektu: Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych /Innovative high efficiency power system for machines and devices, increasing the level of work safety in underground mining excavations. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Węgla i Stali, w oparciu o zapisy umowy grantowej nr 899469-Heet II-RFCS-2019.



Innovative high efficiency power system for
machines and devices increasing the level of
work safety in underground mining excavations



Research Fund
for Coal & Steel

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: dostawa testera instalacji.

Zaoferowane urządzenie ma spełniać poniższe wymagania specyfikacji technicznej (funkcje pomiarowe):

- funkcja bezpieczeństwa test wstępny izolacji,
- izolacja na wejściach L-N, N-PE,
- sekwencja testu automatycznego,
- ciągłość na wejściach L-N, N-PE,
- rezystancja pętli i linii elektrycznej,
- test wyłączników RCD reagujących na wyładowany prąd stały (typ B/B+),
- rezystancja uziemienia,
- napięcie (True-rms) i częstotliwość,
- testowanie biegunowości okablowania z wykrywaniem przerw w przewodach PE i N,
- rezystancja izolacji,
- pomiar uzwojeń silników z testowaniem ciągłości (10mA),
- spodziewany prąd zwarcia doziemnego,
- spodziewany prąd zwarcia,
- czas wyzwiania RCD,
- prąd wyzwiania RCD (test prądem narastającym),
- pomiar czasu i prądu wyzwiania wyłączników RCD typu A i AC w ramach jednego testu,
- regulowany prąd RCD,
- automatyczna sekwencja pomiarowa RCD,
- test kolejności faz,
- funkcja automatycznego uruchamiania testu wyłączników RCD i testu pętli z możliwością wyłączenia,
- autotest,
- podświetlany wyświetlacz,
- interfejs IR-USB i BLE.