

1 / 1	Strona tytułowa
1 / 4	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
2 / 4	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
3 / 4	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
4 / 4	Tablica rozdzielcza Wzrost elewacji

Oznaczenia literowe stosowane  
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... - wyłącznik mocy
- 2Q... - rozłącznik mocy
- 3Q... - rozłącznik izolacyjny
- 0F... - bezpiecznik topikowy
- 1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... - wyłącznik nadprądowy
- 3F... - wyłącznik nadprądowy  
z modułem różnicowoprądowym
- 4F... - wyłącznik silnikowy
- 5F... - ogranicznik mocy
- F1... - wyłącznik różnicowoprądowy
- K... - stycznik instalacyjny
- KM... - przełącznik instalacyjny
- KT... - przełącznik czasowy
- TR... - transformator bezpieczeństwa
- T... - przekładnik prądowy

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:


- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:


- wyłączniki różnicowoprądowe, wyskoczki,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

Jednostka projektowa: Pracownia Projektów Wiebierzewskich sp. z o.o. 3b-204 Długa, Długa 133					P.P.W. sp. z o.o.						
Nazwa i adres inwestycji:  Wykonanie projektów elektrycznych i instalacji sanitarnych dla modernizacji pomieszczeń Pawilonu I (GIG Katowice											
Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Płac Gwarków 1, 40-166 Katowice											
Tytuł rysunku:  Schemat strukturalny projektowanych tablic rozdzielczych TSO 2-3 i TSO 3-3											
Branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE											
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY											
Funkcja		Nazwisko		Specjalność		Nr. upr.		Podpis			
Projektant		mgr inż. Krzysztof Różniowski		Elektryczna		SIK4700/PWCE/13					
Opracowujący		-									
Sprawdzający		mgr inż. Szymon Pauch		Elektryczna		SIK4630/POCE/13					
Data:		Numer rysunku:		Format:		Skala:		Ark.:		Rev.:	
18.12.2020		IE-606		297x210		-				00	






TSO(.,.)3/1k	TSO(.,.)3/2k	TSO(.,.)3/3k	TSO(.,.)3/4k	TSO(.,.)3/5k	TSO(.,.)3/6k	TSO(.,.)3/10
6	4	4	4	-	-	6 3
1800	1200	1200	1200	-	-	186 93
30	20	20	30	-	-	30
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	-	-	N2XH 4x1,5
Gniazda wtyczkowe DATA	Gniazda wtyczkowe DATA	Gniazda wtyczkowe DATA	Gniazda wtyczkowe DATA	Rezerwa	Rezerwa	Ogrzew. oswietlenie
20(301)	20(301)	20(302)	20(302)	-	-	20(301) 20(301)



TSO(.),3/20	TSO(.),3/30
6	
186	
30	
N2XH 4x1,5	
Oprawy oświetlone	Rezerwa
202(302)	

Tablica rozdzielcza montowana w pionie instalacyjnym



NAZWA PRZESŁANKI:	NUMER PRZESŁANKI:	NUMER PRZESŁANKI:
TABLICA ROZDZIELCZA TSO 2-3; TSO 3-3	E606	4 / 4
WIDOK ELEWACJI		