





OZNACZENIE		Dz1	D1 EIS30	D2 EIS60	D3 KD dostosowanie istniejących drzwi	D4 KD EI30 dostosowanie istniejących drzwi	D5 KD EI30 dostosowanie istniejących drzwi	Dz2	K1
SCHEMAT DRZWI									
WYMIARY OTWORU W MURZE	SZER.	305*							100
	WYS.	288*							140
WYMIAR DRZWI	SZER.	120	90	90					*
	WYS.	200	200	200					*
KOLOR		RAL 7021	RAL 7021	RAL 7021				biały	RAL 9006
SKRZYDŁO		*	L	P				L	
PIWNICA		*	1	*				*	*
PARTER		1	*	1				*	*
1 PIĘTRO		*		*				*	*
2 PIĘTRO		*		*				1	1
RAZEM, ILOŚĆ SZTUK:		1	1	1				1	1
OPIS DRZWI :		drzwi przesuwne, automatyczne zewnętrzne aluminiowe na profilach ciepłych: - współczynnik przenikania ciepła drzwi $U \leq 1,3w/m2K$ - od środka na panelach stałych osłony ze szkła bezpiecznego na całą wysokość stolarki, z zamkiem podłogowym, otwierane do konserwacji - szklenie szkłem bezpiecznym - wielkość ślusarki dostosować do szer. i wysokości istniejącego otworu; wymieary pobrać z natury - drzwi otwierane na sygnał z centrali systemu oddymiania i SSP - wyposażyć w przycisk awaryjny otwarcia drzwi - drzwi wyposażyć w mechanizm sterujący wraz z akumulatorem zapewniający otwarcie drzwi po zaniku prądu - drzwi z możliwością indywidualnego niezależnego sterowania czujkami ruchu (zewnętrzna i wewnętrzna) - możliwość zablokowania czujki zewnętrznej w określonych godzinach - Drzwi z funkcją napowietrzania. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobrej kłapy wynosi $A_{nap}=1,82m2$.(do obliczeń przyjęto kłapę o powierzchni czynnej 1,11m2, w razie zakupu innej kłapy należy dostosować :otwór drzwi napowietrzających do przyjętej powierzchni geometrycznej kłapy oraz wielkość otworu wycinanego w stropie)	drzwi wewnętrzne stalowe: - drzwi przeciwpożarowe EIS30 bezprogowe - wzmocnione zawiasy trójelementowe - ościeżnica regulowana "na kant",malowana proszkowo - w kolorzeskrzydła - drzwi z zamkiem z wkładką patentową - klamka ze stali nierdzewnej - wielkość otworu dostosować do wymaganej przez producenta wysokości i szerokości	drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone : - drzwi przeciwpożarowe EIS60 bezprogowe - samozamykacz wbudowany w skrzydło z elektrozrymaczem - drzwi w pozycji otwartej, na sygnał z centrali SSP zamknięcie (zwolnienie elektrozrymacza) - wzmocnione zawiasy trójelementowe - ościeżnica blokowa, malowana proszkowo - w kolorze skrzydła - klamka ze stali nierdzewnej - wielkość otworu dostosować do wymaganej przez producenta wysokości i szerokości	- istniejące drzwi - drzwi przystosować do objęcia kontrolą dostępu oraz wpięcia w system SSP - drzwi mają być stale zamknięte (KD) bez możliwości otwarcia; - zwolnienie zamknięcia drzwi ma nastąpić w razie pożaru na sygnał z centrali SSP oraz poprzez przycisk ręczny zlokalizowany przy przedszkola	- istniejące drzwi EI30 - wymiana samozamykaczy na szynowe - drzwi przystosować do objęcia kontrolą dostępu oraz wpięcia w system SSP - drzwi mają być stale zamknięte (KD) z możliwością otwarcia od strony części biurowej poprzez przycisk; - zwolnienie zamknięcia drzwi ma nastąpić w razie pożaru na sygnał z centrali SSP oraz poprzez przycisk ręczny zlokalizowany przy drzwiach po stronie części biurowej;	- istniejące drzwi EI30 - wymiana samozamykaczy na szynowe - drzwi przystosować do objęcia kontrolą dostępu oraz wpięcia w system SSP - drzwi mają mieć możliwość otwarcia od strony części biurowej poprzez przycisk zwalniający; zwolnienie zamknięcia drzwi ma nastąpić w razie pożaru na sygnał z centrali SSP oraz poprzez przycisk ręczny zlokalizowany przy drzwiach po stronie części biurowej; od strony klatki schodowej umieszczony zostanie czytnik kart umożliwiający otwarcie drzwi poprzez osoby upoważnione -	- istniejące okno wymianić na wyjście techniczne na dach - drzwi aluminiowe $U \leq 1,0w/m2K$ na profilach ciepłych PCV, przeszklone szkłem bezpiecznym - klamką z zamkiem z wkładką patentową - popdmuwać otwór okienny powyżej warstw dachowych (15cm); - wymiary wziąć z natury - otwierane do środka pomieszczenia	klapa oddymiająca współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,0w/m2K$ min. powierzchnia czynna oddymiania 1,05m2 (do obliczeń przyjęto kłapę o powierzchnię czynną 1,11m2, w razie zakupu innej kłapy należy dostosować otwór drzwi napowietrzających do przyjętej powierzchni geometrycznej kłapy oraz wielkość otworu wycinanego w stropie) - wymogi zgodnie z projektem oddymiania

uwagi ogólne:

WSZYSTKIE DRZWI PPOŻ WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE SZYNOWE ORAZ LISTWĘ OPADAJĄCĄ (W D2 SAMOZAMYKACZ WBUDOWANY W RAMĘ DRZWI)

WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY WYKONAC JAKO BEZPROGOWE ORAZ WYPOSAŻYĆ W ODOJNIKI PODLOGOWE

PRZY DRZWIACH Z FUTRYNĄ BLOKOWĄ DODAC ODOJNIKI- KĄTOWNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ- ZABEZPIEZAJĄCE NAROŻNIKI OTWORU DRZWIOWEGO PO STRONIE , PRZY KTÓREJ NIE MAMY FUTRYNY.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

OPIS I WYMIAR OTWORÓW W ŚCIANACH ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ WARSZTATOWĄ WYBRANEGO PRODUCENTA.

WYKONANIE: WG ZALECEŃ PRODUCENTA I INSTRUKCJI MONTAŻU. NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNO- WARSZTATOWEJ WYKONAWCY.

DLA PRZESZKLENIA DRZWI STOSOWAĆ SZKŁO BEZBARWNE , BEZPIECZNE KLEJONE, O GRUBOŚCI TAFLI WYZNACZONEJ OBLICZENIOWO, O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI EI.

WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA. WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ELEMENTÓW ŚLUSARKI DRZWIOWEJ.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA NA WYPOSAŻENIE DRZWI (KLAMKI, ZAMKI, SAMOZAMYKACZE itp)

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH 40-166 KATOWICE , PL. GWARKÓW 1 (32) - 258-16-31-39; NIP 634-112-60-16 gig@gig.eu http://www.gig.eu		
TEMAT PROJEKTU	A - 401	
WYDZIELENIE PRZECIWPÓŻAROWE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA ORAZ PD KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ODDYMIANIA		
ADRES	BRANŻA	
PL. GWARKÓW 1, 40-166 KATOWICE	ARCHITEKTURA	
INWESTOR	FAZA	
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 40-166 KATOWICE, PL. GWARKÓW 1	PRZETARG ZAKRES ROBÓT	
TEMAT RYSUNKU	DATA	SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	02.2021r	1:100
PROJEKTANT		
mgr inż.arch.M.STRAŃSKA-STANEK nr upr.98/169		