

Biuro Inżynieryjno - Projektowe "PRINT" Sp. z o.o.

Załącznik II.3 - Lista kablowa

P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Załącznik II.3 - Zestawienie kabli

LP	Urządzenie	Trasa od	Oznaczenie	Trasa do	Typ
1	Zasilanie 1 rozdzielnic RPP	Rozdz. OPT-1 pole 9	KErpp1	Rozdzielnica RPP	E90 NHXH-J 4x70mm ²
2	Zasilanie 2 rozdzielnic RPP	Agregat	KEagr	Rozdzielnica RPP	E90 NHXH-J 4x70mm ²
3	Zasilanie rozdzielnic RPW	Rozdz. RPP	KErpw	Rozdzielnica RPW	E90 NHXH-J 4x16mm ²
4	Zasilanie rozdz. hydroforowni	Rozdz. RPP	KEhyd	Istn. rozdzielnia hydroforowa	E90 NHXH-J 4x25mm ²
5	Zasilanie centrali SSP	Rozdz. RPP	KEssp	Centrala SSP	PH90 NHXH-J 3x2,5mm ²
6	Zasilanie centrali DSO	Rozdz. RPP	KEdso	Centrala DSO	PH90 NHXH-J 5x2,5mm ²
7	Zasilanie centrali SKOA	Rozdz. RPP	KEsko	Centrala SKOA	PH90 NHXH-J 3x2,5mm ²
8	Zasilanie dźwigu tow. i ppoż Wwsch	Rozdz. RPP	KEwwsch	Dźwig wchodni Wwsch	E90 NHXH-J 4x6mm ²
9	Zasilanie szafy oddymiania RZodd1	Rozdz. RPW	KErzodd1	Szafa oddymiania Rzodd1	E90 NHXH-J 4x4mm ²
10	Zasilanie szafy oddymiania RZodd1	Agregat AGR	KEarzodd1	Szafa oddymiania Rzodd1	E90 NHXH-J 4x6mm ²
11	Zasilanie szafy oddymiania RZodd2	Rozdz. RPW	KErzodd2	Szafa oddymiania Rzodd2	E90 NHXH-J 4x4mm ²
12	Zasilanie szafy oddymiania RZodd2	Agregat AGR	KEarzodd2	Szafa oddymiania Rzodd2	E90 NHXH-J 4x6mm ²
13	Zasilanie szafy oddymiania RZodd3	Rozdz. RPP	KErzodd3	Szafa oddymiania Rzodd3	E90 NHXH-J 4x4mm ²
14	Zasilanie szafy oddymiania RZodd3	Agregat AGR	KEarzodd3	Szafa oddymiania Rzodd3	E90 NHXH-J 4x6mm ²
15	Zasilanie szafy oddymiania RZodd4	Rozdz. RPP	KErzodd4	Szafa oddymiania Rzodd4	E90 NHXH-J 4x4mm ²
16	Zasilanie szafy oddymiania RZodd4	Agregat AGR	KEarzodd4	Szafa oddymiania Rzodd4	E90 NHXH-J 4x6mm ²
17	Zasilanie wentylatora nadmuchu nr 1	Szafa oddym. Rzodd1	KEwen1	Wentylator nadmuchu nr 1	NHXCH-FE180/E90 4x4mm ²
18	Zasilanie wentylatora nadmuchu nr 2	Szafa oddym. Rzodd2	KEwen2	Wentylator nadmuchu nr 2	NHXCH-FE180/E90 4x4mm ²
19	Zasilanie wentylatora nadmuchu nr 3	Szafa oddym. Rzodd3	KEwen3	Wentylator nadmuchu nr 3	NHXCH-FE180/E90 4x4mm ²
20	Zasilanie wentylatora nadmuchu nr 4	Szafa oddym. Rzodd4	KEwen4	Wentylator nadmuchu nr 4	NHXCH-FE180/E90 4x4mm ²
21	Wentylator 1 do łazienek	Rozdz. RPW	KEwe1	Wentylator WE1	YnKY 4x1,5mm ²
22	Wentylator 2 do łazienek	Rozdz. RPW	KEwe2	Wentylator WE2	YnKY 4x1,5mm ²

23	Zasilanie potrzeb własnych agregatu	Rozdz. RPP	Kepwagr	Agregat AGR	PH90 HDGs 3x2,5mm2
24	II stopień sygnalizacji pożaru	Centrala CS1	KSagr1	Agregat AGR	PH90 HDGs 3x1,5mm2
25	Zasilanie panelu agregatu	Agregat AGR	KSagr11	Panel sterowniczy	PH90 HDGs 2x2,5mm2
26	Stan pracy agregatu - panel	Agregat AGR	KSagr10	Panel sterowniczy	H90 NHXCH-FE180/E90 4x1,5mm2
27	Otwarcie siłownika N6.2	Centrala CS1	0KSn6.2	Siłownik N6.2	PH90 HDGs 3x1,5mm2
28	Stan położenia siłownika N6.2	Centrala CS1	0KSwn6.2	Siłownik N6.2	PH90 HDGs 3x1,5mm2
29	Wentylator W3.11	Rozdz. Tb156	1KEw3.11	Wentylator W3.11	YnKY 4x1,5mm2
30	Wentylator W4.10	Rozdz. TSO1-2	1KEw4.10	Wentylator W4.10	YnKY 3x1,5mm2
31	Zasilanie tablicy TOp-1	Rozdz. RWO pole 2	KEtop-1	Tablica TOp-1	YnKY 5x16mm2
32	Zasilanie obwodów oświetlenia piwnica	Rozdz. TOp-1	1KEosw0	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
33	Zasilanie obwodów gniazd piwnicy	Rozdz. TOp-1	KEgnp	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
34	Zasilanie tablicy TR3	TR2	KEtr3	Tablica TR3	YnKY 5x10mm2
35	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	1KEosw0	Oświetlenie	YnDY 4x4, 4(3)x1,5
36	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	5KEosw0	Oświetlenie	YnDY 4x4, 4(3)x1,5
37	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	6KEosw0	Oświetlenie	YnDY 4x4, 4(3)x1,5
38	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	1KSłk0	Łącznik 1 portiernia	YnDY 3x1,5mm2
39	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	2KSłk0	Łącznik 2 portiernia	YnDY 3x1,5mm2
40	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	3KSłk0	Łącznik 3 portiernia	YnDY 3x1,5mm2
41	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	1KSczm0	Czujnik zmierzchowy 1	YnDY 3x1,5mm2
42	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	2KSczm0	Czujnik zmierzchowy 2	YnDY 3x1,5mm2
43	Zas. obwodów ośw. klatki zachodniej	Rozdz. TR3	3KSczm0	Czujnik zmierzchowy 3	YnDY 3x1,5mm2
44	Zasilanie obwodów oświetlenia parter	Rozdz. TR3	2KEosw0	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
45	Zasilanie obwodów oświetlenia parter	Rozdz. TR3	3KEosw0	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
46	Zasilanie obwodów gniazd parter	Rozdz. TR3	KEgn0.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
47	Obwody dzwonka drzwi tylnich	Dzwonek DZ	KSdz	Sygn. dzwonka-portiernia	YnDY 3x1mm2
48	Zasilanie obwodów oświetlenia parter	Rozdz. TO0-2	4KEosw0	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
49	Zasilanie obwodów gniazd parter	Rozdz. TO0-2	KEgn0.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
50	Zasilanie tablicy TSO1-2	Rozdz. TS1-2	KEtso1-2	Tablica TSO1-2	YnKY 5x10mm2
51	Zasilanie obwodów oświetlenia I piętro	Rozdz. TSO1-2	1KEosw1	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
52	Zasilanie obwodów oświetlenia I piętro	Rozdz. TSO1-2	2KEosw1	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
53	Zasilanie obwodów oświetlenia I piętro	Rozdz. TSO1-2	3KEosw1	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2

54	Zasilanie obwodów gniazd I piętro	Rozdz. TSO1-2	KEgn1.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
55	Zasilanie obwodów gniazd I piętro	Rozdz. TSO1-2	KEgn1.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
56	Zasilanie podgrzewacza wody I piętro	Rozdz. TSO1-2	KEpw1.1	Podgrzewacz powdy PW1.1	YnDY 3x2,5mm2
57	Zasilanie podgrzewacza wody I piętro	Rozdz. TSO1-2	KEpw1.2	Podgrzewacz powdy PW1.2	YnDY 3x2,5mm2
58	Zasilanie podgrzewacza wody I piętro	Rozdz. TSO1-2	KEpw1.3	Podgrzewacz powdy PW1.3	YnDY 3x2,5mm2
59	Zasilanie centrali nawiewnej I piętro	Rozdz. TSO1-2	KEcn1	Centrala nawiewna CN1	YnDY 3x4mm2
60	Zasilanie obwodów oświetlenia II piętro	Rozdz. T02-1	1KEosw2	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
61	Zasilanie obwodów oświetlenia II piętro	Rozdz. T02-1	2KEosw2	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
62	Zasilanie obwodów oświetlenia II piętro	Rozdz. T02-1	3KEosw2	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
63	Zasilanie obwodów oświetlenia II piętro	Rozdz. T02-6	4KEosw2	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
64	Zasilanie obwodów gniazd II piętro	Rozdz. TS2-1	KEgn2.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
65	Zasilanie obwodów gniazd II piętro	Rozdz. TS2-1	KEgn2.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
66	Zasilanie podgrzewacza wody II piętro	Rozdz. TS2-1	KEpw2.1	Podgrzewacz powdy PW2.1	YnDY 3x2,5mm2
67	Zasilanie podgrzewacza wody II piętro	Rozdz. TS2-1	KEpw2.2	Podgrzewacz powdy PW2.2	YnDY 3x2,5mm2
68	Zasilanie podgrzewacza wody II piętro	Rozdz. TS2-1	KEpw2.3	Podgrzewacz powdy PW2.3	YnDY 3x2,5mm2
69	Zasilanie obwodów oświetlenia III piętro	Rozdz. T03-1	1KEosw3	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
70	Zasilanie obwodów oświetlenia III piętro	Rozdz. T03-1	2KEosw3	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
71	Zasilanie obwodów oświetlenia III piętro	Rozdz. T03-1	3KEosw3	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
72	Zasilanie obwodów oświetlenia III piętro	Rozdz. T03-6	4KEosw3	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
73	Zasilanie obwodów gniazd III piętro	Rozdz. TS3-1	KEgn3.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
74	Zasilanie obwodów gniazd III piętro	Rozdz. TS3-1	KEgn3.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
75	Zasilanie podgrzewacza wody III piętro	Rozdz. TS3-1	KEpw3.1	Podgrzewacz powdy PW3.1	YnDY 3x2,5mm2
76	Zasilanie podgrzewacza wody III piętro	Rozdz. TS3-1	KEpw3.2	Podgrzewacz powdy PW3.2	YnDY 3x2,5mm2
77	Zasilanie podgrzewacza wody III piętro	Rozdz. TS3-1	KEpw3.3	Podgrzewacz powdy PW3.3	YnDY 3x2,5mm2
78	Zasilanie podgrzewacza wody III piętro	Rozdz. TS3-1	KEpw3.4	Podgrzewacz powdy PW3.4	YnDY 3x2,5mm2
79	Zasilanie obwodów oświetlenia VI piętro	Rozdz. T04-1	1KEosw4	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
80	Zasilanie obwodów oświetlenia VI piętro	Rozdz. T04-1	2KEosw4	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
81	Zasilanie obwodów oświetlenia VI piętro	Rozdz. T04-1	3KEosw4	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
82	Zasilanie obwodów oświetlenia VI piętro	Rozdz. T04-6	4KEosw4	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
83	Zasilanie obwodów gniazd VI piętro	Rozdz. TS4-1	KEgn4.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
84	Zasilanie obwodów gniazd VI piętro	Rozdz. TS4-1	KEgn4.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2

85	Zasilanie podgrzewacza wody VI piętro	Rozdz. TS4-1	KEpw4.1	Podgrzewacz powdy PW4.1	YnDY 3x2,5mm2
86	Zasilanie podgrzewacza wody VI piętro	Rozdz. TS4-1	KEpw4.2	Podgrzewacz powdy PW4.2	YnDY 3x2,5mm2
87	Zasilanie podgrzewacza wody VI piętro	Rozdz. TS4-1	KEpw4.3	Podgrzewacz powdy PW4.3	YnDY 3x2,5mm2
88	Zasilanie obwodów oświetlenia V piętro	Rozdz. T05-1	1KEosw5	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
89	Zasilanie obwodów oświetlenia V piętro	Rozdz. T05-1	2KEosw5	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
90	Zasilanie obwodów oświetlenia V piętro	Rozdz. T05-1	3KEosw5	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
91	Zasilanie obwodów oświetlenia V piętro	Rozdz. T05-6	4KEosw5	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
92	Zasilanie obwodów gniazd V piętro	Rozdz. TS5-1	KEgn5.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
93	Zasilanie obwodów gniazd V piętro	Rozdz. TS5-1	KEgn5.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
94	Zasilanie podgrzewacza wody V piętro	Rozdz. TS5-1	KEpw5.1	Podgrzewacz powdy PW5.1	YnDY 3x2,5mm2
95	Zasilanie podgrzewacza wody V piętro	Rozdz. TS5-1	KEpw5.2	Podgrzewacz powdy PW5.2	YnDY 3x2,5mm2
96	Zasilanie podgrzewacza wody V piętro	Rozdz. TS5-1	KEpw5.3	Podgrzewacz powdy PW5.3	YnDY 3x2,5mm2
97	Zasilanie podgrzewacza wody V piętro	Rozdz. TS5-1	KEpw5.4	Podgrzewacz powdy PW5.4	YnDY 3x2,5mm2
98	Zasilanie obwodów oświetlenia VI piętro	Rozdz. T06-1	1KEosw6	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
99	Zasilanie obwodów oświetlenia VI piętro	Rozdz. T06-1	2KEosw6	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
100	Zasilanie obwodów oświetlenia VI piętro	Rozdz. T06-1	3KEosw6	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
101	Zasilanie obwodów oświetlenia VI piętro	Rozdz. T06-6	4KEosw6	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
102	Zasilanie obwodów gniazd VI piętro	Rozdz. TS6-1	KEgn6.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
103	Zasilanie obwodów gniazd VI piętro	Rozdz. TS6-1	KEgn6.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
104	Zasilanie podgrzewacza wody VI piętro	Rozdz. TS6-1	KEpw6.1	Podgrzewacz powdy PW6.1	YnDY 3x2,5mm2
105	Zasilanie podgrzewacza wody VI piętro	Rozdz. TS6-1	KEpw6.2	Podgrzewacz powdy PW6.2	YnDY 3x2,5mm2
106	Zasilanie podgrzewacza wody VI piętro	Rozdz. TS6-1	KEpw6.3	Podgrzewacz powdy PW6.3	YnDY 3x2,5mm2
107	Zasilanie obwodów oświetlenia VII piętro	Rozdz. T07-1	1KEosw7	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
108	Zasilanie obwodów oświetlenia VII piętro	Rozdz. T07-1	2KEosw7	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
109	Zasilanie obwodów oświetlenia VII piętro	Rozdz. T07-1	3KEosw7	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
110	Zasilanie obwodów oświetlenia VII piętro	Rozdz. T07-6	4KEosw7	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
111	Zasilanie obwodów gniazd VII piętro	Rozdz. TS7-1	KEgn7.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
112	Zasilanie obwodów gniazd VII piętro	Rozdz. TS7-1	KEgn7.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
113	Zasilanie podgrzewacza wody VII piętro	Rozdz. TS7-1	KEpw7.1	Podgrzewacz powdy PW7.1	YnDY 3x2,5mm2
114	Zasilanie podgrzewacza wody VII piętro	Rozdz. TS7-1	KEpw7.2	Podgrzewacz powdy PW7.2	YnDY 3x2,5mm2
115	Zasilanie podgrzewacza wody VII piętro	Rozdz. TS7-1	KEpw7.3	Podgrzewacz powdy PW7.3	YnDY 3x2,5mm2

116	Zasilanie podgrzewacza wody VII piętro	Rozdz. TS7-1	KEpw7.4	Podgrzewacz powdy PW7.4	YnDY 3x2,5mm2
117	Zasilanie obwodów oświetlenia VIII piętro	Rozdz. T08-1	1KEosw8	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
118	Zasilanie obwodów oświetlenia VIII piętro	Rozdz. T08-1	2KEosw8	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
119	Zasilanie obwodów oświetlenia VIII piętro	Rozdz. T08-1	3KEosw8	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
120	Zasilanie obwodów oświetlenia VIII piętro	Rozdz. T08-6	4KEosw8	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
121	Zasilanie obwodów gniazd VIII piętro	Rozdz. TS8-1	KEgn8.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
122	Zasilanie obwodów gniazd VIII piętro	Rozdz. TS8-1	KEgn8.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
123	Zasilanie podgrzewacza wody VIII piętro	Rozdz. TS8-1	KEpw8.1	Podgrzewacz powdy PW8.1	YnDY 3x2,5mm2
124	Zasilanie podgrzewacza wody VIII piętro	Rozdz. TS8-1	KEpw8.2	Podgrzewacz powdy PW8.2	YnDY 3x2,5mm2
125	Zasilanie podgrzewacza wody VIII piętro	Rozdz. TS8-1	KEpw8.3	Podgrzewacz powdy PW8.3	YnDY 3x2,5mm2
126	Zasilanie obwodów oświetlenia IX piętro	Rozdz. T09-1	1KEosw9	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
127	Zasilanie obwodów oświetlenia IX piętro	Rozdz. T09-1	2KEosw9	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
128	Zasilanie obwodów oświetlenia IX piętro	Rozdz. T09-1	3KEosw9	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
129	Zasilanie obwodów oświetlenia IX piętro	Rozdz. T09-6	4KEosw9	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
130	Zasilanie obwodów gniazd IX piętro	Rozdz. TS9-1	KEgn9.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
131	Zasilanie obwodów gniazd IX piętro	Rozdz. TS9-1	KEgn9.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
132	Zasilanie podgrzewacza wody IX piętro	Rozdz. TS9-1	KEpw9.1	Podgrzewacz powdy PW9.1	YnDY 3x2,5mm2
133	Zasilanie podgrzewacza wody IX piętro	Rozdz. TS9-1	KEpw9.2	Podgrzewacz powdy PW9.2	YnDY 3x2,5mm2
134	Zasilanie podgrzewacza wody IX piętro	Rozdz. TS9-1	KEpw9.3	Podgrzewacz powdy PW9.3	YnDY 3x2,5mm2
135	Zasilanie podgrzewacza wody IX piętro	Rozdz. TS9-1	KEpw9.4	Podgrzewacz powdy PW9.4	YnDY 3x2,5mm2
136	Zasilanie obwodów oświetlenia X piętro	Rozdz. T010-1	1KEosw10	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
137	Zasilanie obwodów oświetlenia X piętro	Rozdz. T010-1	2KEosw10	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
138	Zasilanie obwodów oświetlenia X piętro	Rozdz. T010-1	3KEosw10	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
139	Zasilanie obwodów oświetlenia X piętro	Rozdz. T010-6	4KEosw10	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
140	Zasilanie obwodów gniazd X piętro	Rozdz. TS10-1	KEgn10.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
141	Zasilanie obwodów gniazd X piętro	Rozdz. TS10-1	KEgn10.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
142	Zasilanie podgrzewacza wody X piętro	Rozdz. TS10-1	KEpw10.1	Podgrzewacz powdy PW10.1	YnDY 3x2,5mm2
143	Zasilanie podgrzewacza wody X piętro	Rozdz. TS10-1	KEpw10.2	Podgrzewacz powdy PW10.2	YnDY 3x2,5mm2
144	Zasilanie podgrzewacza wody X piętro	Rozdz. TS10-1	KEpw10.3	Podgrzewacz powdy PW10.3	YnDY 3x2,5mm2
145	Zasilanie obwodów oświetlenia XI piętro	Rozdz. T011-1	1KEosw11	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
146	Zasilanie obwodów oświetlenia XI piętro	Rozdz. T011-1	2KEosw11	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2

147	Zasilanie obwodów oświetlenia XI piętro	Rozdz. T011-1	3KEosw11	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
148	Zasilanie obwodów oświetlenia XI piętro	Rozdz. T011-6	4KEosw11	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
149	Zasilanie obwodów gniazd XI piętro	Rozdz. TS11-1	KEgn11.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
150	Zasilanie obwodów gniazd XI piętro	Rozdz. TS11-1	KEgn11.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
151	Zasilanie podgrzewacza wody XI piętro	Rozdz. TS11-1	KEpw11.1	Podgrzewacz powdy PW11.1	YnKY 3x4mm2
152	Zasilanie podgrzewacza wody XI piętro	Rozdz. TS11-1	KEpw11.2	Podgrzewacz powdy PW11.2	YnDY 3x2,5mm2
153	Zasilanie podgrzewacza wody XI piętro	Rozdz. TS11-1	KEpw11.3	Podgrzewacz powdy PW11.3	YnDY 3x2,5mm2
154	Zasilanie podgrzewacza wody XI piętro	Rozdz. TS11-1	KEpw11.4	Podgrzewacz powdy PW11.4	YnDY 3x2,5mm2
155	Zasilanie obwodów oświetlenia XII piętro	Rozdz. T012-1	1KEosw12	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
156	Zasilanie obwodów oświetlenia XII piętro	Rozdz. T012-1	2KEosw12	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
157	Zasilanie obwodów oświetlenia XII piętro	Rozdz. T012-1	3KEosw12	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
158	Zasilanie obwodów oświetlenia XII piętro	Rozdz. T012-6	4KEosw12	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
159	Zasilanie obwodów gniazd XII piętro	Rozdz. TS12-1	KEgn12.1	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
160	Zasilanie obwodów gniazd XII piętro	Rozdz. TS12-1	KEgn12.2	Gniazda wtyczkowe 230V	YnDY 3x2,5mm2
161	Zasilanie podgrzewacza wody XII piętro	Rozdz. TS12-1	KEpw12.1	Podgrzewacz powdy PW12.1	YnDY 3x2,5mm2
162	Zasilanie podgrzewacza wody XII piętro	Rozdz. TS12-1	KEpw12.2	Podgrzewacz powdy PW12.2	YnDY 3x2,5mm2
163	Zasilanie podgrzewacza wody XII piętro	Rozdz. TS12-1	KEpw12.3	Podgrzewacz powdy PW12.3	YnDY 3x2,5mm2
164	Zasilanie obwodów oświetlenia XIII piętro	Rozdz. T013-6	1KEosw13	Oświetlenie	YnDY 4(3)x1,5mm2
165	Zasilanie tablicy TO13-6	Rozdz. TO12-6	KEto13-6	Tablica TS, TO13-6	YnKY 5x16mm2
166	Połączenie sterownicze	Centrala CS3	KSsap1	Szafa oddymiania RZodd1	PH90 HDGs 6x1,5mm2
167	Połączenie sterownicze	Centrala CS3	KSsap2	Szafa oddymiania RZodd2	PH90 HDGs 6x1,5mm2
168	Połączenie sterownicze	Centrala CS1	KSsap3	Szafa oddymiania RZodd3	PH90 HDGs 6x1,5mm2
169	Połączenie sterownicze	Centrala CS1	KSsap4	Szafa oddymiania RZodd4	PH90 HDGs 6x1,5mm2
170	Połączenie sterownicze	Centrala CS3	KSrpw	Szafa RPW	PH90 HDGs 12x1,5mm2
171	Zasilaniecentrali CS1	Rozdz. RPP	KEcs1	Centrala CS1	E90 HDGs 3x4mm2
172	Zasilaniecentrali CS2	Rozdz. RPP	KEcs2	Centrala CS2	E90 HDGs 3x4mm2
173	Zasilaniecentrali CS3	Rozdz. RPW	KEcs3	Centrala CS3	E90 HDGs 3x4mm2
174	Zasilanie klapy KLod0.1	Centrala CS1	KSkłod0	Kłapa KLod0.1	PH90 HDGs 3x1mm2
175	Zasilanie klapy KLod0.2	Centrala CS1	KSkłod0	Kłapa KLod0.2	
176	Zasilanie klapy KLod0.3	Centrala CS1	KSkłod0	Kłapa KLod0.3	
177	Zasilanie drzwi - trzymacz drzwi	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi D10-0.1	PH90 HDGs 3x1mm2

178	Zasilanie drzwi - zamek	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi Dz1-0.2	
179	Zasilanie drzwi - trzymacz drzwi	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi D10-0.3	
180	Zasilanie drzwi - trzymacz drzwi	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi D10-0.4	
181	Zasilanie drzwi - zamek	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi Dz1-0.5	
182	Zasilanie drzwi - trzymacz drzwi	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi D11'-1.1	
183	Zasilanie drzwi - trzymacz drzwi	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi D10-1.3	
184	Zasilanie drzwi - trzymacz drzwi	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi D10-1.5	
185	Zasilanie drzwi - trzymacz drzwi	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi D11-1.6	
186	Zasilanie drzwi - trzymacz drzwi	Centrala CS1	KSdrz01	Drzwi D12-1.7	
187	Zasilanie klapy KLn3-3	Centrala CS1	KSp1	Klapa KLn3-3	PH90 HDGs 3x1mm2
188	Zasilanie klapy KLw4.7	Centrala CS1	KSp1	Klapa KLw4.7	
189	Stan położenia klapy KLn3-3	Klapa KLn3-3	KSwp1	Centrala CS1	PH90 HDGs 3x1mm2
190	Stan położenia klapy KLw4.7	Klapa KLw4.7	KSwp1	Centrala CS1	
191	Stan położenia klapy KLod0.1	Klapa KLod0.1	KSwkłod0	Centrala CS1	PH90 HDGs 3x1mm2
192	Stan położenia klapy KLod0.2	Klapa KLod0.2	KSwkłod0	Centrala CS1	
193	Stan położenia klapy KLod0.3	Klapa KLod0.3	KSwkłod0	Centrala CS1	
194	Zasilanie klapy KLP1.1	Centrala CS1	KSp1	Klapa KLP1.1	PH90 HDGs 3x1mm2
195	Zasilanie klapy KLP1.2	Centrala CS1	KSp1	Klapa KLP1.2	
196	Zasilanie klapy KLod1.1	Centrala CS1	KSkłod1	Klapa KLod1.1	PH90 HDGs 3x1mm2
197	Zasilanie klapy KLod1.2	Centrala CS1	KSkłod1	Klapa KLod1.2	
198	Zasilanie klapy KLod1.3	Centrala CS1	KSkłod1	Klapa KLod1.3	
199	Zasilanie drzwi - kontrola dostępu	Centrala CS1	KSdrzknt	Drzwi D11'-1.1	PH90 HDGs 3x1mm2
200	Zasilanie drzwi - kontrola dostępu	Centrala CS1	KSdrzknt	Drzwi D7'-1.2	
201	Stan położenia klapy KLod1.1	Klapa KLod1.1	KSwkłod1	Centrala CS1	PH90 HDGs 3x1mm2
202	Stan położenia klapy KLod1.2	Klapa KLod1.2	KSwkłod1	Centrala CS1	
203	Stan położenia klapy KLod1.3	Klapa KLod1.3	KSwkłod1	Centrala CS1	
204	Stan położenia klapy KLP1.1	Klapa KLP1.1	KSwp01	Centrala CS1	PH90 HDGs 3x1mm2
205	Stan położenia klapy KLP1.2	Klapa KLP1.2	KSwp01	Centrala CS1	
206	Stan położenia klapy KLn3-3	Klapa KLn3-3	KSwp01	Centrala CS1	
207	Stan położenia klapy KLw4.7	Klapa KLw4.7	KSwp01	Centrala CS1	
208	Zasilanie klapy KLP2.1	Centrala CS2	KSwp23	Klapa KLP2.1	PH90 HDGs 3x1mm2

209	Zasilanie klapy KLp2.2	Centrala CS2	KSwp23	Klapa KLp2.2	
210	Zasilanie klapy KLod2.1	Centrala CS2	KSkłod2	Klapa KLod2.1	PH90 HDGs 3x1mm2
211	Zasilanie klapy KLod2.2	Centrala CS2	KSkłod2	Klapa KLod2.2	
212	Zasilanie klapy KLod2.3	Centrala CS2	KSkłod2	Klapa KLod2.3	
213	Stan położenia klapy KLp2.1	Klapa KLp2.1	KSwp23	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
214	Stan położenia klapy KLp2.2	Klapa KLp2.2	KSwp23	Centrala CS2	
215	Stan położenia klapy KLod2.1	Klapa KLod2.1	KSwkłod2	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
216	Stan położenia klapy KLod2.2	Klapa KLod2.2	KSwkłod2	Centrala CS2	
217	Stan położenia klapy KLod2.3	Klapa KLod2.3	KSwkłod2	Centrala CS2	
218	Zasilanie klapy KLp3.1	Centrala CS2	KSwp23	Klapa KLp3.1	PH90 HDGs 3x1mm2
219	Zasilanie klapy KLp3.2	Centrala CS2	KSwp23	Klapa KLp3.2	
220	Zasilanie klapy KLod3.1	Centrala CS2	KSkłod3	Klapa KLod3.1	PH90 HDGs 3x1mm2
221	Zasilanie klapy KLod3.2	Centrala CS2	KSkłod3	Klapa KLod3.2	
222	Zasilanie klapy KLod3.3	Centrala CS2	KSkłod3	Klapa KLod3.3	
223	Stan położenia klapy KLp3.1	Klapa KLp3.1	KSwp23	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
224	Stan położenia klapy KLp3.2	Klapa KLp3.2	KSwp23	Centrala CS2	
225	Stan położenia klapy KLod3.1	Klapa KLod3.1	KSwkłod3	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
226	Stan położenia klapy KLod3.2	Klapa KLod3.2	KSwkłod3	Centrala CS2	
227	Stan położenia klapy KLod3.3	Klapa KLod3.3	KSwkłod3	Centrala CS2	
228	Zasilanie klapy KLp4.1	Centrala CS2	KSp456	Klapa KLp4.1	PH90 HDGs 3x1mm2
229	Zasilanie klapy KLp4.2	Centrala CS2	KSp456	Klapa KLp4.2	
230	Zasilanie klapy KLod4.1	Centrala CS2	KSkłod4	Klapa KLod4.1	PH90 HDGs 3x1mm2
231	Zasilanie klapy KLod4.2	Centrala CS2	KSkłod4	Klapa KLod4.2	
232	Zasilanie klapy KLod4.3	Centrala CS2	KSkłod4	Klapa KLod4.3	
233	Stan położenia klapy KLp4.1	Klapa KLp2.1	KSp456	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
234	Stan położenia klapy KLp4.2	Klapa KLp2.2	KSp456	Centrala CS2	
235	Stan położenia klapy KLod4.1	Klapa KLod4.1	KSwkłod4	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
236	Stan położenia klapy KLod4.2	Klapa KLod4.2	KSwkłod4	Centrala CS2	
237	Stan położenia klapy KLod4.3	Klapa KLod4.3	KSwkłod4	Centrala CS2	
238	Zasilanie klapy KLp5.1	Centrala CS2	KSp456	Klapa KLp5.1	PH90 HDGs 3x1mm2

239	Zasilanie klapy KLp5.2	Centrala CS2	KSp456	Klapa KLp5.2	
240	Zasilanie klapy KLod5.1	Centrala CS2	KSkłod5	Klapa KLod5.1	PH90 HDGs 3x1mm2
241	Zasilanie klapy KLod5.2	Centrala CS2	KSkłod5	Klapa KLod5.2	
242	Zasilanie klapy KLod5.3	Centrala CS2	KSkłod5	Klapa KLod5.3	
243	Stan położenia klapy KLp5.1	Klapa KLp5.1	KSp456	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
244	Stan położenia klapy KLp5.2	Klapa KLp5.2	KSp456	Centrala CS2	
245	Stan położenia klapy KLod5.1	Klapa KLod5.1	KSwklod5	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
246	Stan położenia klapy KLod5.2	Klapa KLod5.2	KSwklod5	Centrala CS2	
247	Stan położenia klapy KLod5.3	Klapa KLod5.3	KSwklod5	Centrala CS2	
248	Zasilanie klapy KLp6.1	Centrala CS2	KSp456	Klapa KLp6.1	PH90 HDGs 3x1mm2
249	Zasilanie klapy KLp6.2	Centrala CS2	KSp456	Klapa KLp6.2	
250	Zasilanie klapy KLod6.1	Centrala CS2	KSkłod6	Klapa KLod6.1	PH90 HDGs 3x1mm2
251	Zasilanie klapy KLod6.2	Centrala CS2	KSkłod6	Klapa KLod6.2	
252	Zasilanie klapy KLod6.3	Centrala CS2	KSkłod6	Klapa KLod6.3	
253	Stan położenia klapy KLp6.1	Klapa KLp6.1	KSp456	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
254	Stan położenia klapy KLp6.2	Klapa KLp6.2	KSp456	Centrala CS2	
255	Stan położenia klapy KLod6.1	Klapa KLod6.1	KSwklod6	Centrala CS2	PH90 HDGs 3x1mm2
256	Stan położenia klapy KLod6.2	Klapa KLod6.2	KSwklod6	Centrala CS2	
257	Stan położenia klapy KLod6.3	Klapa KLod6.3	KSwklod6	Centrala CS2	
258	Zasilanie klapy KLp7.1	Centrala CS3	KSp789	Klapa KLp7.1	PH90 HDGs 3x1mm2
259	Zasilanie klapy KLp7.2	Centrala CS3	KSp789	Klapa KLp7.2	
260	Zasilanie klapy KLod7.1	Centrala CS3	KSkłod7	Klapa KLod7.1	PH90 HDGs 3x1mm2
261	Zasilanie klapy KLod7.2	Centrala CS3	KSkłod7	Klapa KLod7.2	
262	Zasilanie klapy KLod7.3	Centrala CS3	KSkłod7	Klapa KLod7.3	
263	Stan położenia klapy KLp7.1	Klapa KLp7.1	KSp789	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
264	Stan położenia klapy KLp7.2	Klapa KLp7.2	KSp789	Centrala CS3	
265	Stan położenia klapy KLod7.1	Klapa KLod7.1	KSwklod7	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
266	Stan położenia klapy KLod7.2	Klapa KLod7.2	KSwklod7	Centrala CS3	
267	Stan położenia klapy KLod7.3	Klapa KLod7.3	KSwklod7	Centrala CS3	
268	Zasilanie klapy KLp8.1	Centrala CS3	KSp789	Klapa KLp8.1	PH90 HDGs 3x1mm2

269	Zasilanie klapy KLp8.2	Centrala CS3	KSp789	Klapa KLp8.2	
270	Zasilanie klapy KLod8.1	Centrala CS3	KSkłod8	Klapa KLod8.1	PH90 HDGs 3x1mm2
271	Zasilanie klapy KLod8.2	Centrala CS3	KSkłod8	Klapa KLod8.2	
272	Zasilanie klapy KLod8.3	Centrala CS3	KSkłod8	Klapa KLod8.3	
273	Stan położenia klapy KLp8.1	Klapa KLp8.1	KSp789	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
274	Stan położenia klapy KLp8.2	Klapa KLp8.2	KSp789	Centrala CS3	
275	Stan położenia klapy KLod8.1	Klapa KLod8.1	KSwklod8	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
276	Stan położenia klapy KLod8.2	Klapa KLod8.2	KSwklod8	Centrala CS3	
277	Stan położenia klapy KLod8.3	Klapa KLod8.3	KSwklod8	Centrala CS3	
278	Zasilanie klapy KLp9.1	Centrala CS3	KSp789	Klapa KLp9.1	PH90 HDGs 3x1mm2
279	Zasilanie klapy KLp9.2	Centrala CS3	KSp789	Klapa KLp9.2	
280	Zasilanie klapy KLod9.1	Centrala CS3	KSkłod9	Klapa KLod9.1	PH90 HDGs 3x1mm2
281	Zasilanie klapy KLod9.2	Centrala CS3	KSkłod9	Klapa KLod9.2	
282	Zasilanie klapy KLod9.3	Centrala C3	KSkłod9	Klapa KLod9.3	
283	Stan położenia klapy KLp9.1	Klapa KLp9.1	KSp789	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
284	Stan położenia klapy KLp9.2	Klapa KLp9.2	KSp789	Centrala CS3	
285	Stan położenia klapy KLod9.1	Klapa KLod9.1	KSwklod9	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
286	Stan położenia klapy KLod9.2	Klapa KLod9.2	KSwklod9	Centrala CS3	
287	Stan położenia klapy KLod9.3	Klapa KLod9.3	KSwklod9	Centrala CS9	
288	Zasilanie klapy KLp10.1	Centrala CS3	KSp101112	Klapa KLp10.1	PH90 HDGs 3x1mm2
289	Zasilanie klapy KLp10.2	Centrala CS3	KSp101112	Klapa KLp10.2	
290	Zasilanie klapy KLod10.1	Centrala CS3	KSkłod10	Klapa KLod10.1	PH90 HDGs 3x1mm2
291	Zasilanie klapy KLod10.2	Centrala CS3	KSkłod10	Klapa KLod10.2	
292	Zasilanie klapy KLod10.3	Centrala CS3	KSkłod10	Klapa KLod10.3	
293	Stan położenia klapy KLp10.1	Klapa KLp10.1	KSp101112	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
294	Stan położenia klapy KLp10.2	Klapa KLp10.2	KSp101112	Centrala CS3	
295	Stan położenia klapy KLod10.1	Klapa KLod10.1	KSwklod10	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
296	Stan położenia klapy KLod10.2	Klapa KLod10.2	KSwklod10	Centrala CS3	
297	Stan położenia klapy KLod10.3	Klapa KLod10.3	KSwklod10	Centrala CS3	
298	Zasilanie klapy KLp11.1	Centrala CS3	KSp101112	Klapa KLp11.1	PH90 HDGs 3x1mm2

299	Zasilanie klapy KLp11.2	Centrala CS3	KSp101112	Klapa KLp11.2	
300	Zasilanie klapy KLod11.1	Centrala CS3	KSkłod11	Klapa KLod11.1	PH90 HDGs 3x1mm2
301	Zasilanie klapy KLod11.2	Centrala CS3	KSkłod11	Klapa KLod11.2	
302	Zasilanie klapy KLod11.3	Centrala CS3	KSkłod11	Klapa KLod11.3	
303	Stan położenia klapy KLp11.1	Klapa KLp11.1	KSp101112	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
304	Stan położenia klapy KLp11.2	Klapa KLp11.2	KSp101112	Centrala CS3	
305	Stan położenia klapy KLod11.1	Klapa KLod11.1	KSwkłod11	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
306	Stan położenia klapy KLod11.2	Klapa KLod11.2	KSwkłod11	Centrala CS3	
307	Stan położenia klapy KLod11.3	Klapa KLod11.3	KSwkłod11	Centrala CS3	
308	Zasilanie klapy KLp12.1	Centrala CS3	KSp101112	Klapa KLp12.1	PH90 HDGs 3x1mm2
309	Zasilanie klapy KLp12.2	Centrala CS3	KSp101112	Klapa KLp12.2	
310	Zasilanie klapy KLod12.1	Centrala CS3	KSkłod12	Klapa KLod12.1	PH90 HDGs 3x1mm2
311	Zasilanie klapy KLod12.2	Centrala CS3	KSkłod12	Klapa KLod12.2	
312	Zasilanie klapy KLod12.3	Centrala CS3	KSkłod12	Klapa KLod12.3	
313	Stan położenia klapy KLp12.1	Klapa KLp12.1	KSp101112	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
314	Stan położenia klapy KLp12.2	Klapa KLp12.2	KSp101112	Centrala CS3	
315	Stan położenia klapy KLod12.1	Klapa KLod12.1	KSwkłod12	Centrala CS3	PH90 HDGs 3x1mm2
316	Stan położenia klapy KLod12.2	Klapa KLod12.2	KSwkłod12	Centrala CS3	
317	Stan położenia klapy KLod12.3	Klapa KLod12.3	KSwkłod12	Centrala CS3	
318	instalacje SSP - nowe elementy				YnTKSYekw 1x2x0,8mm2
319	instalacje SKOA - kontrola oprav				YnTKSYekw 1x2x0,8mm2
320	Zasilanie kurtyn powietrznych	Tablica TR1	KEkrt1	Kurtyna powietrzna 1	YnDY 4x4mm2
321	Zasilanie kurtyn powietrznych	Tablica TR1	KEkrt2	Kurtyna powietrzna 2	YnDY 4x2,5mm2

