

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.11.2021 r.

„Konservacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych”.

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1129).

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia jest konserwacja i bieżąca naprawa systemów alarmowych - 1 raz na kwartał, zainstalowanych w GIG Katowice oraz na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Szczegółowy opis poszczególnych zakresów prac, wraz z ilościowym zestawieniem urządzeń, stanowi załącznik nr 2.

III. Termin realizacji

01.12.2021 – 30.11.2023

IV. Osoba do kontaktów z oferentami :

Zbigniew Grzyśka - tel. 032/ 259-22-27 tel. kom. 507 090 379.
mail: z.grzyska@gig.eu

V. Wymagania dotyczące Wykonawców i ofert:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania doświadczenia zawodowego, udokumentowanego co najmniej jedną referencją, potwierdzającą należyte wykonanie usługi w zakresie składanej oferty, nie starszej niż 3 lata oraz niekaralności.
2. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

VI. Warunki płatności :

Płatność na podstawie faktury VAT, wystawionej po przeglądzie potwierdzonym protokołem odbioru.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

- I. Cena za 1 kwartał obsługi instalacji - 80%
- II. Cena za materiały - 10%
- III. Cena (stawka) roboczogodziny - 10%

I. Sposób obliczania ceny za 1 kwartał obsługi instalacji - waga 80%

$$\frac{\text{CN}}{\text{CO}} \times 100 \times 80\% = \dots \text{ punktów}$$

wyjaśnienie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

II. Sposób obliczania ceny za materiały - waga 10%

Cenę brutto za materiały należy obliczyć na podstawie tabeli Kosztorys cenowy materiałów (załącznik nr 3)

$$\frac{\text{CN}}{\text{CO}} \times 100 \times 10\% = \dots \text{ punktów}$$

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

III. Sposób obliczania ceny za (stawkę) roboczogodziny - waga 10%

$$\frac{\text{CN}}{\text{CO}} \times 100 \times 10\% = \dots \text{ punktów}$$

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

Cenę (stawkę) roboczogodziny brutto - należy obliczyć w następujący sposób:

$$C_{RG} = C_{RGN} \times (1 + KP) \times (1 + Z) :$$

C_{RG}	cena (stawka) roboczogodziny z narzutami – bez podatku VAT
C_{RGN}	cena roboczogodziny bez narzutów
KP-	koszty pośrednie (%)
Z -	zysk (%)

1. Ceny jednostkowe na materiały oraz ceny za usługi określone przez Wykonawcę obowiązywać będą przez okres ważności umowy.
2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
3. Jeżeli nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty z uwagi, iż zostaną złożone oferty które uzyskają taką samą ilość punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną za 1 miesiąc obsługi.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia **15.11.2021 r. do godz. 11.00.**
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:


**Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, pok nr 11 bud „B”
40-166 Katowice,
fax: 32 258 5997;
mail: z.grzyska@gig.eu**

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

IX. Załączniki.

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Założenia szczegółowe – załączniki nr 2
3. Kosztorys materiałowy – załączniki nr 3
4. RODO – załącznik nr 4

Kierownik Działu Technicznego
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach



inż. Bogdan Chrzan

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

Adres: _____

NIP: _____

Nr tel.: _____ Nr faksu: _____

Adres e-mail: _____

OFERTA
z dnia _____

„Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych:

1. Oferujemy następujące ceny za:

a. 1 /kwartał obsługi instalacji:

netto + VAT% = zł brutto,

słownie

b) zestawienie materiałów:

netto + VAT% = zł brutto,

słownie

c) Cena (stawka) roboczogodziny:

netto + VAT% = zł brutto,

słownie netto:

Zastosowane narzuty:

Stawka roboczogodziny C_{RGN} zł.

Zysk %

Koszty pośrednie %

2. Oświadczenie Wykonawcy:

- 2.1 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
- 2.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
- 2.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
- 2.5 Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
- 2.6 Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

3. Załączniki wymagane do oferty:

- Poświadczenie należytego wykonania pracy,
- Zaświadczenie o niekaralności.

(miejscowość, data)

(podpis)

Cel i zakres obowiązków konserwatora SSW

Celem okresowych przeglądów i konserwacji systemów alarmowych sygnalizacji włamania (SSW) jest utrzymywanie ich w stałej sprawności i gotowości do działania. Czujki zainstalowane są w większości w pomieszczeniach biurowych lecz występują także na halach.

1. Wykonawca konserwacji zobowiązuje się wykonywać prace mające na celu utrzymywanie w stałej sprawności systemy alarmowe sygnalizacji włamania (SSW) w obiektach GIG, zgodnie z zaleceniami PN-93IE-08390114. W czasie przeglądu i konserwacji, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na kwartał, w każdym objętym konserwacją systemie alarmowym sygnalizacji włamania, konserwator jest zobowiązany wykonywać następujące czynności:

- a - sprawdzenie instalacji pod kątem rozmieszczenia i zamocowania elementów systemu: czujki, sygnalizatory, manipulatory itp. z wykorzystaniem dokumentacji technicznej.
- b - sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i innych elementów wykrywania intruza.
- c - sprawdzenie połączeń wewnątrz centrali systemu i podcentrali, o ile występują.
- d - sprawdzenie źródeł zasilających system, w szczególności stan połączeń i napięcia.
- e - sprawdzenie działania centrali alarmowej i zgodności jej działania z instrukcją producenta
- f - sprawdzenie poprawności działania każdego toru transmisji sygnałów alarmowych i technicznych
- g - sprawdzenie działania każdego sygnalizatora alarmowego - akustycznego i optycznego
- h - ostateczne sprawdzenie systemu . czy jest w stanie gotowości do działania poprzez wywołanie próbnego alarmu włamaniowego.

Każdy system alarmowy wyposażony jest w rejestr zdarzeń, tj. usterek, konserwacji i badań, w który wpisuje się wykryte przez konserwatora lub użytkownika systemu nieprawidłowości działania, uszkodzenia, przeglądy i konserwacje. Zaleca się zapisywać w rejestrze każdy zaistniały alarm z wyjaśnieniem jego przyczyny.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac starannie, terminowo i bez usterek.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach, Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia, w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek, powodujących nieprawidłowe działanie objętego konserwacją systemu alarmowego, w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia usterki, przy czym przystąpienie do usunięcia uszkodzenia musi nastąpić w ciągu 12 godzin, od momentu powiadomienia Wykonawcy o usterce, a rozliczenie ewentualnych materiałów, w takim przypadku nastąpi kosztorysem powykonawczym. W przypadku tym – obowiązują stawki roboczogodziny, nie wyższe niż podane w ofercie, a Kosztorys powykonawczy w części dotyczącej „materiały”, winien zostać opracowany na podstawie cen jednostkowych przyjętych, do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy - załącznika nr 5 - Kosztorys cenowy materiałów.

3. Zamawiający, może zlecić Wykonawcy, wykonanie drobnej naprawy oraz usługi, których potrzeba wykonania pojawiła się w trakcie eksploatacji systemu. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zatwierdzić u Zamawiającego, dokładny kosztorys opracowany na podstawie załącznika nr 5 Kosztorys cenowy materiałów oraz zgodny z zaoferowaną stawką roboczogodziny.

4. Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 8 000 zł netto.

Zakres urządzeń:

Do konserwacji i utrzymania w należyтым stanie technicznym oddane będą następujące urządzenia:

1. Centraliki Satel szt. 15 z podpiętymi łącznie 111 czujkami,
2. Centraliki DSC szt. 3 z podpiętymi łącznie 4 czujkami,
3. Centraliki Rokonet szt. 2 z podpiętymi łącznie 25 czujkami,
4. Centraliki Jablotron szt. 2 z podpiętymi łącznie 9 czujkami,
5. Centraliki AATT szt. 2 z podpiętymi łącznie 9 czujkami,

Kosztorys cenowy materiałów - Załącznik nr 3

Wykaz cen wybranych materiałów eksploatacyjnych dotyczących konserwacji systemów alarmowych.

Lp	Nazwa materiału	Ilość (jednostka)	Cena jednostkowa netto z kosztami zakupu	Wartość netto
1	Akumulator 7 Ah	1 szt.		
2	Czujnik ruchu	1 szt		
3	Klawiatura do centrali Satel Ca-10	1 szt		
4	Klawiatura do centrali Rokonet RP224	1 szt		
5	Klawiatura do centrali AATT 1575	1 szt		
6	Klawiatura do centrali DSC 5010	1 szt		
7	Klawiatura do centrali Jablotron Comfort JA 60	1 szt		
8	Baterie AAA long live	1 szt		
9	Baterie AA long live	1 szt		
10	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt		
	RAZEM			

Miejscowość,, dnia2021 r.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;**
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych.

prowadzonym w trybie: **zapytania ofertowego;**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych⁽¹⁾;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁽²⁾;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

⁽¹⁾ *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁽²⁾ *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.