UWAGI:
- Przewody prowadzić:
  - na tynku lub w korytach nad stropem podwieszanym
  - pod tynkiem na zejściach do zastawów gniazdowych
  - w rurkach ochronnych w ściankach GK
- Bloki gniazdowe montować na wysokości 0,3m od powierzchni podłogi

Oznaczenia:

ZG1	Zestaw gniazdowy 1: - keystone RJ45 - 2szt. - k.biały - 230V 1f 16A - 2szt. - k. biały - 230V 1f 16A DATA - 2szt. - k.czerwony
	Rozdzielnica elektryczna budynku
PD	Punkt Dystrybucyjny
	Elektrozaczep 12V DC
	Terminal dostępu EM 125 kHz
	Kontaktron
	Ręczny przycisk otwarcia drzwi (przycisk awaryjnego zwolnienia elektrozwory) KD

Instalację prowadzić w korytsch kablowych nad sufitem podwieszanym, dopuszcza się przy zastosowaniu przegrody prowadzenie w jednym korycie instalaji nisko- i wysoko-prądowej.

ZG1



Jednostka projektowa:	Pracowania Projektów Wielobranżowych sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Michała Archanioła 10 — **P.P.W. sp. z o.o.**
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW BUDYNKU N i S GIG WRAZ Z INSTALACJAMI, WYDZIELENIEM PRZECIWPOŻAROWYM OD BUDYNKU S i HALI 10, AL. KORFANTEGO 79; 40-160 KATOWICE BUDYNEK N KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVI i IX
Zamawiający:	Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Tytuł rysunku:	Parter - Plan instalacji teletechnicznej
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Stadium:	**PROJEKT TECHNICZNY**

Funkcja	*Nazwisko*	*Specjalność*	*Nr. upr.*	*Podpis*
Projektant	mgr inż. Krzysztof Raźniewski	Elektryczna	SLK/4700/PWOE/13	
Opracowujący	-			
Sprawdzający	mgr inż. Szymon Paruch	Elektryczna	SLK/4930/POOE/13	

Data:	Numer rysunku:	Format:	Skala:	Ark.:	Rew.:
07.02.2022	IE301	A2	-		00