

Katowice, 25.03.2022 r.

dotyczy postępowania: **Prace modernizacyjne w budynkach N i S GIG Katowice**

Zamawiający uzupełnia i koryguje dokumentację do w/w postępowania

1. Przedmiar branży elektrycznej –pozycja w przedmiarze elektrycznym zostaje doprecyzowana w następujący sposób:
 - poz 78 d.1.8. Montaż elementów systemu kontroli dostępu. Terminal dostępu EM 125 kHz z klawiaturą; wbudowane linie we/wy.
 - należy zastosować terminal firmy UNICARD, ze względu na to, iż cała infrastruktura kontroli dostępu na terenie GIG jest oparta o system w/w producenta.
2. Zamawiający dodaje przedmiar prac - Montaż i zakup instalacji zdalnego pomiaru energii czynnej - Bud N i S
3. Przedmiar branży sanitarnej - Zamawiający zamieszcza przedmiar prac po zmianach 25.03.– korekta dotyczy grzejników płytowych.
4. Projekt instalacyjny - Zamawiający dodaje rysunki dotyczące central wentylacyjnych oraz koryguje rysunki dotyczące grzejników.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert

Było:

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 03.05.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 04.04.2022 r. do godziny 10⁰⁰.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022 r. o godzinie 12¹⁵

Jest:

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 04.05.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 05.04.2022 r. do godziny 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 12¹⁵

Przewodniczący Zarządu
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty badawcze, prace konserwacyjne i usługi

Inż. Bogdan Chrzan