

## ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.07.2022 r.

### „Wymiana czujników systemu detekcji gazów technicznych.”

#### I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.**
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm).

#### II. Opis przedmiotu zamówienia:

**Przedmiot zamówienia:**

### „Wymiana czujników systemu detekcji gazów technicznych.”

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia w tym wymagania i ilości urządzeń znajdują się w **załączniku nr 4** do zapytania ofertowego.

#### III. Osoba do kontaktów z oferentami:

- Kamil Będkowski tel. 32/ 259 27 23, mail: k.bedkowski@gig.eu

#### IV. Wymagania dotyczące oferty:

1. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
3. Opis warunków udziału oraz dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
  - 3.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na serwisie lub montażu urządzeń wentylacyjnych o wartości co najmniej **10.000,00 zł netto**.  
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zapytania ofertowego.

- 3.2 Wykonawca musi dysponować lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą następujące uprawnienia i kwalifikacje:
  - 3.2.1 Firma musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac związanych z gazami technicznymi, wystawiania świadectw kalibracji czujników firmy Gazex, AtestGaz oraz pracy z centralami Alpa SLED
- 3.3 Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż **30 000 zł**.
- 3.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do zapytania ofertowego.

#### **V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.**

W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie zaproponowaną ceną ofertową brutto.

#### **VI. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia **29.07.2022r. do godz. 12.00.**
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną:

**Główny Instytut Górnictwa,  
Plac Gwarków 1,  
40-166 Katowice,  
mail : [k.bedkowski@gig.eu](mailto:k.bedkowski@gig.eu)**

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

**VII. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:**

1. Termin wykonania zamówienia:  
21 dni od daty udzielenia zamówienia.
2. Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

**VIII. Załączniki:**

1. Formularz oferty.
2. Wykaz prac.
3. Informacja RODO
4. Założenia dotyczące usługi

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

**Kierownik Działu Technicznego**

**inż. Bogdan Chrzan**



## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....  
Pieczęćka firmowa Wykonawcy

**Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:**

.....  
.....

**Adres:** .....

**Nr tel.:**..... **Nr faksu:**.....

**Adres e-mail:** .....

### OFERTA

**z dnia .....**

**„Wymiana czujników systemu detekcji gazów technicznych.”**

1. **netto** ..... + VAT .....% ..... = .....zł brutto,  
**słownie** .....

**w tym:**

- 1.1 Budynek C - czujnik metanu Gazex  
netto ..... + VAT .....% ..... = .....zł brutto,
- 1.2 Budynek G – czujniki **metanu i propanu** Gazex  
netto ..... + VAT .....% ..... = .....zł brutto,
- 1.3 Budynek G – czujnik metanu X Gard  
netto ..... + VAT .....% ..... = .....zł brutto,
- 1.4 Sztolnia i kotłownia – czujnik metanu - **2 sztuki** AtestGaz  
netto ..... + VAT .....% ..... = .....zł brutto,
- 1.5 Hala 9 – czujnik wodoru Gazex  
netto ..... + VAT .....% ..... = .....zł brutto,

2. Oświadczenie Wykonawcy:

- 2.1 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
- 2.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

- 2.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
- 2.5 Oświadczam, że montowane urządzenia będą objęte 12 miesięczną gwarancją.
- 2.6 W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy<sup>1</sup>.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy  
/Imię i Nazwisko Wykonawcy

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**  
**W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU**  
**WIEDZY I DOŚWIADCZENIA**

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na: „Wymiana czujników systemu detekcji gazów technicznych.”

Przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający	Wartość usług (netto)	Data wykonania usług	Opis wykonanych usług

Do niniejszego wykazu dołączamy .....szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.

....., dnia .....

.....  
Podpis wraz z pieczęcią osoby  
uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy



## Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
**„Wymiana czujników systemu detekcji gazów technicznych.”**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;**
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: [gdpr@gig.eu](mailto:gdpr@gig.eu), lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
  - **„Wymiana czujników systemu detekcji gazów technicznych.”** prowadzonym w trybie: **zapytania ofertowego;**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>(1)</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>(2)</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

<sup>(1)</sup>Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>(2)</sup> Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**Założenia dotyczące usługi:**

Wymianie podlegają urządzenia znajdujące się w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach i Mikołowie. Wymiana oraz kalibracja uszkodzonych detektorów ma zostać przeprowadzona na miejscu. Dla każdego z czujników należy wystawić świadectwo kalibracji.

**UWAGA:**

Usługa ma obejmować montaż, materiały instalacyjne i montażowe.

**Czujniki podlegające wymianie:**

L.P	Firma	Gaz mierzony	Numer fabryczny	Miejsce montażu
1	CROWCON Vortex Vx 1351 Czujniki X Gard typu 5	Metan 0-100% DGW		Budynek G Kopalni Doświadczalnej „Barbara ” pomiesz- czenie iskiernika – Sufit
2	Gazex DEX 71-CY	Metan 0-100% DGW	0277 3025	Hala badań KD-4.2. Budynek G Nad butlam
3	Gazex DEX 71-CY	Propan 0-100% DGW	0277 3063	Hala badań KD-4.2. Budynek G Nad butlam
4	Gazex DEX 22	Metan 0-100% DGW	0277 3049	Laboratorium analizy gazów KD-1.1. Budynek C. Sufit
5	AtestGaz - Alpa P17	Metan 0-100% DGW		Sztolnia i Kotłownia
6	AtestGaz - Alpa P17	Metan 0-100% DGW		Sztolnia i Kotłownia
7	Gazex DEX 71-CY	Wodór 0-100% DGW		GIG - Katowice, pracownia Aerolog p.153