

Biuro Inżynieryjno - Projektowe "PRINT" Sp. z o.o. - ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

Załącznik II.2 - Lista kablowa

Dokumentacja Wykonawcza przystosowania pomieszczeń nr 016-019 w hali nr 8 GIG Katowice dla potrzeb

LP	Urządzenie	Trasa od	Oznaczenie	Trasa do	Typ
1	Zasilanie szafy RW - pole nr 2	RW pole 1	KErg	RW pole 2	YKY 3x2,5mm ²
2	Zasilanie regulatora nawiewu RN1.1	Szafa RW2 - ST5	KErn1.1	Regulator RN1.1	OWY 2x1,5mm ²
3	Sterowanie regulatora nawiewu RN1.1	Szafa RW2 - ST5	KSrn1.1	Regulator RN1.1	YTKSYekw 4x2x1mm ²
4	Zasilanie regulatora nawiewu RN1.2	Szafa RW2 - ST5	KErn1.2	Regulator RN1.2	OWY 2x1,5mm ²
5	Sterowanie regulatora nawiewu RN1.2	Szafa RW2 - ST5	KSrn1.2	Regulator RN1.2	YTKSYekw 4x2x1mm ²
6	Zasilanie regulatora nawiewu RN2	Szafa RW2 - ST5	KErn2	Regulator RN2	OWY 2x1,5mm ²
7	Sterowanie regulatora nawiewu RN2	Szafa RW2 - ST5	KSrn2	Regulator RN2	YTKSYekw 4x2x1mm ²
8	Zasilanie regulatora nawiewu RN3.1	Szafa RW2 - ST6	KErn3.1	Regulator RN3.1	OWY 2x1,5mm ²
9	Sterowanie regulatora nawiewu RN3.1	Szafa RW2 - ST6	KSrn3.1	Regulator RN3.1	YTKSYekw 4x2x1mm ²
10	Zasilanie regulatora nawiewu RN3.2	Szafa RW2 - ST6	KErn3.2	Regulator RN3.2	OWY 2x1,5mm ²
11	Sterowanie regulatora nawiewu RN3.2	Szafa RW2 - ST6	KSrn3.2	Regulator RN3.2	YTKSYekw 4x2x1mm ²
12	Zasilanie regulatora nawiewu RN4	Szafa RW2 - ST6	KErn4	Regulator RN4	OWY 2x1,5mm ²
13	Sterowanie regulatora nawiewu RN4	Szafa RW2 - ST6	KSrn4	Regulator RN4	YTKSYekw 4x2x1mm ²
14	Zasilanie regulatora wyciągu Sk1	Szafa RW2	KEk1	Regulator Sk1	OWY 2x1,5mm ²
15	Sterowanie regulatora wyciągu Sk1	Szafa RW2 - ST1	KWk1	Regulator Sk1	YTKSYekw 2x2x1mm ²
16	Kaseta sterownicza urządzenia K1	Szafa RW2 - ST1	KSk1	Kaseta K1	YTKSYekw 2x2x1mm ²
17	Zasilanie regulatora wyciągu Sk2	Szafa RW2	KEk2	Regulator Sk2	OWY 2x1,5mm ²
18	Sterowanie regulatora wyciągu Sk2	Szafa RW2 - ST1	KWk2	Regulator Sk2	YTKSYekw 2x2x1mm ²
19	Kaseta sterownicza urządzenia K2	Szafa RW2 - ST1	KSk2	Kaseta K2	YTKSYekw 2x2x1mm ²
20	Zasilanie regulatora wyciągu Sad1	Szafa RW2	KEad1	Regulator Sad1	OWY 2x1,5mm ²
21	Sterowanie regulatora wyciągu Sad1	Szafa RW2- ST1	KWad1	Regulator Sad1	YTKSYekw 2x2x1mm ²
22	Kaseta sterownicza urządzenia Ad1	Szafa RW2 - ST1	KSad1	Kaseta Ad1	YTKSYekw 2x2x1mm ²
23	Zasilanie regulatora wyciągu Sd1	Szafa RW2	KEd1	Regulator Sd1	OWY 2x1,5mm ²
24	Sterowanie regulatora wyciągu Sd1	Szafa RW2 - ST1	KWd1	Regulator Sd1	YTKSYekw 2x2x1mm ²
25	Kaseta sterownicza urządzenia D1	Szafa RW2 - ST1	KSd1	Kaseta D1	YTKSYekw 2x2x1mm ²

26	Pomiar podciśnienia Plw1	Szafa RW1	KSpiw1	Czujnik podciśnienia Plw1	LiYCY 3x1mm2
27	Wysterowanie wentylatora W1	Szafa RW2 - ST1	1KSw1	Szafa sił. Went W1	YTKSYekw 2x2x1mm2
28	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST1	KSst5	Szafa RW2 - ST7	YTKSYekw 2x2x1mm2
29	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST1	KSst16	Szafa RW2 - ST5	Belden 8471 2x1,3
30	Zasilanie regulatora wyciągu Sa1	Szafa RW2	KEa1	Regulator Sa1	OWY 2x1,5mm2
31	Sterowanie regulatora wyciągu Sa1	Szafa RW2 - ST2	KWa1	Regulator Sa1	YTKSYekw 2x2x1mm2
32	Kaseta sterownicza urządzenia A1	Szafa RW2 - ST2	1KSa1	Kaseta A1	YTKSYekw 2x2x1mm2
33	Kaseta sterownicza urządzenia A1	Szafa RW2 - ST2	2KSa1	Kaseta A1	LiYCY 3x1mm2
34	Zasilanie regulatora wyciągu Sa2	Szafa RW2	KEa2	Regulator Sa2	OWY 2x1,5mm2
35	Sterowanie regulatora wyciągu Sa2	Szafa RW2 - ST2	KWa2	Regulator Sa2	YTKSYekw 2x2x1mm2
36	Kaseta sterownicza urządzenia A2	Szafa RW2 - ST2	1KSa2	Kaseta A2	YTKSYekw 2x2x1mm2
37	Kaseta sterownicza urządzenia A2	Szafa RW2 - ST2	2KSa2	Kaseta A2	LiYCY 3x1mm2
38	Zasilanie regulatora wyciągu Sa3	Szafa RW2	KEa3	Regulator Sa3	OWY 2x1,5mm2
39	Sterowanie regulatora wyciągu Sa3	Szafa RW2 - ST2	KWa3	Regulator Sa3	YTKSYekw 2x2x1mm2
40	Kaseta sterownicza urządzenia A3	Szafa RW2 - ST2	1KSa3	Kaseta A3	YTKSYekw 2x2x1mm2
41	Kaseta sterownicza urządzenia A3	Szafa RW2 - ST2	2KSa3	Kaseta A3	LiYCY 3x1mm2
42	Zasilanie regulatora wyciągu Sp1	Szafa RW2	KEp1	Regulator Sp1	OWY 2x1,5mm2
43	Sterowanie regulatora wyciągu Sp1	Szafa RW2 - ST2	KWp1	Regulator Sp1	YTKSYekw 2x2x1mm2
44	Kaseta sterownicza urządzenia P1	Szafa RW2 - ST2	KSp1	Kaseta P1	YTKSYekw 2x2x1mm2
45	Zasilanie regulatora wyciągu Su1	Szafa RW2	KEu1	Regulator Su1	OWY 2x1,5mm2
46	Sterowanie regulatora wyciągu Su1	Szafa RW2 - ST2	KWu1	Regulator Su1	YTKSYekw 2x2x1mm2
47	Kaseta sterownicza urządzenia U1	Szafa RW2 - ST2	KSu1	Kaseta U1	YTKSYekw 2x2x1mm2
48	Zasilanie regulatora wyciągu Su2	Szafa RW2	KEu2	Regulator Su2	OWY 2x1,5mm2
49	Sterowanie regulatora wyciągu Su2	Szafa RW2 - ST2	KWu2	Regulator Su2	YTKSYekw 2x2x1mm2
50	Kaseta sterownicza urządzenia U2	Szafa RW2 - ST2	KSu2	Kaseta U2	YTKSYekw 2x2x1mm2
51	Zasilanie regulatora wyciągu Su3	Szafa RW2	KEu3	Regulator Su3	OWY 2x1,5mm2
52	Sterowanie regulatora wyciągu Su3	Szafa RW2 - ST2	KWu3	Regulator Su3	YTKSYekw 2x2x1mm2
53	Kaseta sterownicza urządzenia U3	Szafa RW2 - ST2	KSu3	Kaseta U3	YTKSYekw 2x2x1mm2
54	Pomiar podciśnienia Plw2	Szafa RW1	KSpiw2	Czujnik podciśnienia Plw2	LiYCY 3x1mm2
55	Wysterowanie wentylatora W2	Szafa RW2 - ST2	1KSw2	Szafa RW1	YTKSYekw 2x2x1mm2
56	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST2	KSst6	Szafa RW2 - ST7	YTKSYekw 2x2x1mm2
57	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST2	KSst17	Szafa RW2 - ST5	Belden 8471 2x1,3
58	Zasilanie regulatora wyciągu Sod1a	Szafa RW2	KEod1a	Regulator Sod1a	OWY 2x1,5mm2

59	Sterowanie regulatora wyciągu Sod1a	Szafa RW2 - ST3	KWod1a	Regulator Sod1a	YTKSYekw 2x2x1mm2
60	Kaseta sterownicza urządzenia Od1a	Szafa RW2 - ST3	KSod1a	Kaseta Od1a	YTKSYekw 2x2x1mm2
61	Zasilanie regulatora wyciągu Sod1b	Szafa RW2	KEod1b	Regulator Sod1b	OWY 2x1,5mm2
62	Sterowanie regulatora wyciągu Sod1b	Szafa RW2 - ST3	KWod1b	Regulator Sod1b	YTKSYekw 2x2x1mm2
63	Kaseta sterownicza urządzenia Od1b	Szafa RW2 - ST3	KSod1b	Kaseta Od1b	YTKSYekw 2x2x1mm2
64	Zasilanie regulatora wyciągu Sod1c	Szafa RW2	KEod1c	Regulator Sod1c	OWY 2x1,5mm2
65	Sterowanie regulatora wyciągu Sod1c	Szafa RW2 - ST3	KWod1c	Regulator Sod1c	YTKSYekw 2x2x1mm2
66	Kaseta sterownicza urządzenia Od1c	Szafa RW2 - ST3	KSod1c	Kaseta Od1c	YTKSYekw 2x2x1mm2
67	Zasilanie regulatora wyciągu Sd2	Szafa RW2	KEd2	Regulator Sd2	OWY 2x1,5mm2
68	Sterowanie regulatora wyciągu Sd2	Szafa RW2 - ST3	KWd2	Regulator Sd2	YTKSYekw 2x2x1mm2
69	Kaseta sterownicza urządzenia D2	Szafa RW2 - ST3	KSd2	Kaseta D2	YTKSYekw 2x2x1mm2
70	Zasilanie regulatora wyciągu Sd3	Szafa RW2	KEd3	Regulator Sd3	OWY 2x1,5mm2
71	Sterowanie regulatora wyciągu Sd3	Szafa RW2 - ST3	KWd3	Regulator Sd3	YTKSYekw 2x2x1mm2
72	Kaseta sterownicza urządzenia D3	Szafa RW2 - ST3	KSd3	Kaseta D3	YTKSYekw 2x2x1mm2
73	Zasilanie regulatora wyciągu Sd4	Szafa RW2	KEd4	Regulator Sd4	OWY 2x1,5mm2
74	Sterowanie regulatora wyciągu Sd4	Szafa RW2 - ST3	KWd4	Regulator Sd4	YTKSYekw 2x2x1mm2
75	Kaseta sterownicza urządzenia D4	Szafa RW2 - ST3	KSd4	Kaseta D4	YTKSYekw 2x2x1mm2
76	Pomiar podciśnienia Plw3	Szafa RW1	KSpiw3	Czujnik podciśnienia Plw3	LiYCY 3x1mm2
77	Wysterowanie wentylatora W3	Szafa RW2 - ST3	1KS w3	Szafa RW1	YTKSYekw 2x2x1mm2
78	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST3	KSst7	Szafa RW2 - ST7	YTKSYekw 2x2x1mm2
79	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST3	KSst18	Szafa RW2 - ST6	Belden 8471 2x1,3
80	Zasilanie regulatora wyciągu Sod2a	Szafa RW	KEod2a	Regulator Sod2a	OWY 2x1,5mm2
81	Sterowanie regulatora wyciągu Sod2a	Szafa RW2 - ST4	KWod2a	Regulator Sod2a	YTKSYekw 2x2x1mm2
82	Kaseta sterownicza urządzenia Od2a	Szafa RW2 - ST4	KSod2a	Kaseta Od2a	YTKSYekw 2x2x1mm2
83	Zasilanie regulatora wyciągu Sod2b	Szafa RW2	KEod2b	Regulator Sod2b	OWY 2x1,5mm2
84	Sterowanie regulatora wyciągu Sod2b	Szafa RW2 - ST4	KWod2b	Regulator Sod2b	YTKSYekw 2x2x1mm2
85	Kaseta sterownicza urządzenia Od2b	Szafa RW2 - ST4	KSod2b	Kaseta Od2b	YTKSYekw 2x2x1mm2
86	Zasilanie regulatora wyciągu Sod2c	Szafa RW2	KEod2c	Regulator Sod2c	OWY 2x1,5mm2
87	Sterowanie regulatora wyciągu Sod2c	Szafa RW2 - ST4	KWod2c	Regulator Sod2c	YTKSYekw 2x2x1mm2
88	Kaseta sterownicza urządzenia Od2c	Szafa RW2 - ST4	KSod2c	Kaseta Od2c	YTKSYekw 2x2x1mm2
89	Zasilanie regulatora wyciągu Sp2	Szafa RW2	KEp2	Regulator Sp2	OWY 2x1,5mm2
90	Sterowanie regulatora wyciągu Sp2	Szafa RW2 - ST4	KWp2	Regulator Sp2	YTKSYekw 2x2x1mm2
91	Kaseta sterownicza urządzenia P2	Szafa RW2 - ST4	KSp2	Kaseta P2	YTKSYekw 2x2x1mm2

92	Pomiar podciśnienia Plw4	Szafa RW1	KSpiw4	Czujnik podciśnienia Plw4	LiYCY 3x1mm2
93	Wysterowanie wentylatora W4	Szafa RW2 - ST4	1KSw4	Szafa RW1	YTKSYekw 2x2x1mm2
94	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST4	KSst19	Szafa RW2 - ST6	Belden 8471 2x1,3
95	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW - ST5	KSst3	Szafa RW2 - ST7	YTKSYekw 2x2x1mm2
96	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST5	KSst1	Centrala GOLD S012	Belden 8471 2x1,3
97	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Cent. GOLD S012	KSne1	Wizualizacja NE1	Belden 8471 2x1,3
98	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST6	KSst4	Szafa RW2 - ST7	YTKSYekw 2x2x1mm2
99	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Szafa RW2 - ST6	KSst2	Centrala GOLD S012	Belden 8471 2x1,3
100	Połączenie komunikacyjne międzysterownikowe	Cent. GOLD S012	KSne2	Wizualizacja NE2	Belden 8471 2x1,3
101	Wysterowanie went. Wyciągowego awaryjnego W1	Szafa RW2 - ST7	KSw1	Szafa RW1	YTKSYekw 2x2x1mm2
102	Wysterowanie went. Wyciągowego awaryjnego W2	Szafa RW2 - ST7	KSw2	Szafa RW1	YTKSYekw 2x2x1mm2
103	Wysterowanie went. Wyciągowego awaryjnego W3	Szafa RW2 - ST7	KSw3	Szafa RW1	YTKSYekw 2x2x1mm2
104	Sygnalizator optyczno akustyczny SOA1	Szafa RW2 - ST7	KSsoa1	Sygnalizator SOA1	YTKSYekw 2x2x1mm2
105	Sygnalizator optyczno akustyczny SOA2	Szafa RW2 - ST7	KSsoa2	Sygnalizator SOA2	YTKSYekw 2x2x1mm2
106	Sygnalizator optyczno akustyczny SOA3	Szafa RW2 - ST7	KSsoa3	Sygnalizator SOA3	YTKSYekw 2x2x1mm2
107	Magistrala czujników sterownika ST7	Szafa RW2 - ST7	KSmgr7	Czujniki gazów	YKSLYekw-P 2x2x1mm2
108	Wyłączenie zasilania	Szafa RW2 - ST7	KSwzs	Rozdz. zasilająca 0,4kV	OWY 2x1,5mm2
109	Wyłączniki linkowe dygestorium	Szafa RW2	Kswd1	Dygestorium D1	YTKSYekw 2x2x1mm2
110	Wyłączniki linkowe dygestorium	Szafa RW2	Kswd2	Dygestorium D3	YTKSYekw 2x2x1mm2
111	Wyłączniki linkowe dygestorium	Szafa RW2	Kswd3	Dygestorium D4	YTKSYekw 2x2x1mm2
112	Wyłączniki linkowe dygestorium	Szafa RW2	Kswd4	Dygestorium D5	YTKSYekw 2x2x1mm2