

Biuro Inżynieryjno - Projektowe "PRINT" Sp. z o.o. - ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

Załącznik II.3 - Obliczenia

Dokumentacja Wykonawcza przystosowania pomieszczeń nr 016-019 w hali nr 8 GIG Katowice dla potrzeb

L.p.	Odpyływ	Odpyływ	Moc	Un	I _{obc}	L	przew.	cos φ	faza	neutr.	R. fazy	R. p. n	R _{pz1f}	I _{zw1}	b _{mir}	z/lbr	I _{bn}	I _{zw1f}	Sp.n.	tw	Warunek
		z rozdz.	[kW]	[V]	[A]	[m]	(1		mmkw	mmkw	[ohm]	[ohm]	[ohm]	[A]	[A]	(3	(4	wym.	%	[s]	skut. zer.
Obliczenie spadków napięć i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie jednofazowym prądu przemiennego																					
1	Zasilanie szafy RW - pole nr 2	RW pole 1	3,15	230	17,1	6	56	0,8	2,5	2,5	0,04	0,04	0,09	2683	17	5	32	160	0,51	0,4	spełniony