

dotyczy postępowania: „Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego”

Zamawiający informuje, wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia.

1.b) oraz 1.c) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„-CO₂: zakres 0 –4,0% z precyzją lepszą niż 10 ppm, a dokładnością wyższą niż 100ppm, pomiar wykonywany częściej niż raz na minutę”

na zapis:

„-CO₂: zakres 0-4%, z rozdzielczością lepszą niż 0,01%, a dokładnością wyższą niż 0,1%, pomiar wykonywany częściej niż raz na minutę, prezentacja wyniku pomiaru do dwóch miejsc po przecinku”.

Wyjaśnienie:

Zakres CO₂ 0-4% (czyli 0-40000ppm) z dokładnością 100ppm oznacza klasę pomiaru urządzenia rzędu 0,01%. Na rynku brak detektorów spełniających tak wysoką klasę dokładności.

Propozycja zmiany zapisu:

„-wilgotność właściwa: zakres 0 –40g/m³, precyzja wyższa niż 0,1g/m³, dokładność 0,3 g/m³, pomiar częściej niż raz na minutę”

na zapis:

„- wilgotność względna: zakres 0-100%, z dokładnością wyższą niż 3%”.

Wyjaśnienie:

Parametr wilgotności względnej wyrażony w % jest standardową informacją m.in. prezentowaną przez stacje metrologiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający jest zobligowany do zachowania wskazanych wyżej parametrów inną umową.

Zamawiający na etapie realizacji zamówienia zwróci się do Zleceniodawcy z prośbą o dopuszczenie parametrów zaproponowanych przez Wykonawcę.

1.h) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„w przypadku konieczności przeniesienia urządzenia pomiarowego do innego obiektu demontaż i instalację w innym obiekcie wskazanym przez Zamawiającego(w ramach zawartej umowy)”

na zapis:

„w przypadku konieczności przeniesienia urządzenia pomiarowego do innego obiektu demontaż i instalację w innym obiekcie wskazanym przez Zamawiającego (w ramach zawartej umowy), przy czym ilość takich zmian nie przekroczy 10 razy”

Wyjaśnienie:

Brak wskazania maksymalnej ilości zmian lokalizacji instalacji urządzeń pomiarowych (przeniesienie do innych obiektów) może istotnie wpłynąć na zwiększenie środków finansowych, organizacyjnych po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

1.j) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„przez cały okres trwania umowy automatyczny system monitoringu gazowego pozostaje własnością Wykonawcy. Po zakończeniu umowy urządzenia przechodzi na własność Zamawiającego”.

na zapis:

„przez cały okres trwania umowy automatyczny system monitoringu gazowego pozostaje własnością Wykonawcy”.

Wyjaśnienie:

Z zapisu z pkt 8 wynika, że prawa własności intelektualnej są po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

2.g) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„po zakończeniu umowy Wykonawca zdemontuje urządzenia pomiarowe i przekaze Zamawiającemu aplikację webową wraz z urządzeniami pomiarowymi”.

na zapis:

„po zakończeniu umowy Wykonawca zdemontuje urządzenia pomiarowe i przekaze Zamawiającemu aplikację webową”.

Wyjaśnienie:

Wykonawca przekaze Zamawiającemu aplikację webową celem dostępu do zapisanych danych za okres realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

Uwarunkowania techniczno–organizacyjne:

7.c) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„Wykonawca działając z upoważnienia Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień z jednostkami administracyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi wynikających z obowiązujących przepisów i norm w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, umożliwiających prawidłową realizację przedsięwzięcia”.

na zapis:

„Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień z jednostkami administracyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi wynikających z obowiązujących przepisów i norm w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, umożliwiających prawidłową realizację przedsięwzięcia”.

Wyjaśnienie:

Z uwagi na krótki czas realizacji Etapu 1 uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnień z jednostkami administracyjnymi może w znacznym stopniu spowolnić realizację przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

Wykonanie usługi:

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„Aplikacja webowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z rynkowymi standardami bezpieczeństwa, zapewniać przejrzysty i logiczny układ działania oraz intuicyjność, musi posiadać wysoką dostępność. Aplikacja powinna być zbudowana przy wykorzystaniu technologii webowych, takich jak HTML, PHP, CSS, AngularJS lub JavaScript”.

na zapis:

„Aplikacja webowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z rynkowymi standardami bezpieczeństwa, zapewniać przejrzysty i logiczny układ działania oraz intuicyjność, musi posiadać wysoką dostępność. Aplikacja powinna być zbudowana przy wykorzystaniu technologii webowych, takich jak HTML, PHP, CSS, AngularJS, JavaScript lub ReactJS”.

Wyjaśnienie:

Technologia webowa ReactJS jest obecnie najpopularniejszą technologią do budowania aplikacji webowych. W rankingu z 2022 jest na pierwszym miejscu.

Przykładowy artykuł:

<https://pagepro.co/blog/react-vs-angular-comparison/>

Odpowiedź:

Zamawiający jest zobligowany inną umową do wykorzystania określonych technologii webowych. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia zwróci się do Zleceniodawcy z prośbą o dopuszczenie wnioskowanej technologii.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu

Usunięcie tego punktu z zakresu wykonania usługi.

Wyjaśnienie:

W przypadku akceptacji zmian proponowanych w zakresie:

Uwarunkowania techniczno organizacyjne pkt.7.c) Zamawiający będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń, decyzji i uzgodnień z jednostkami administracyjnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego punktu.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„Etap I: od daty zawarcia umowy do 15.01.2023 r”.

na zapis:

„Etap I: 15.01.2023 r, jeśli umowa będzie zawarta nie później niż 15.09.2022”, w innym przypadku czas realizacji etapu wyniesie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wyjaśnienie:

Brak określenia daty zawarcia umowy może znacznie skrócić czas wymagany na realizację Etapu 1 po stronie Wykonawcy, co jest zagrożeniem dla niniejszego przedsięwzięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na następujący zapis:

„Etap I: 15.01.2023 r, jeśli umowa będzie zawarta nie później niż 15.09.2022”, w innym przypadku czas realizacji etapu zostanie przesunięty proporcjonalnie o ilość dni zawarcia umowy po dniu 15.09.2022 r.

Załącznik nr 5 do SWZ (UMOWA):

&2 Termin realizacji umowy

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„Etap I: od daty zawarcia umowy do 15.01.2023 r”.

na zapis:

„Etap I: 15.01.2023 r, jeśli umowa będzie zawarta nie później niż 15.09.2022”, w innym przypadku czas realizacji etapu wyniesie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wyjaśnienie:

Brak określenia daty zawarcia umowy może znacznie skrócić czas wymagany na realizację Etapu 1 po stronie Wykonawcy, co jest zagrożeniem dla niniejszego przedsięwzięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na następujący zapis:

„Etap I: 15.01.2023 r, jeśli umowa będzie zawarta nie później niż 15.09.2022”, w innym przypadku czas realizacji etapu zostanie przesunięty proporcjonalnie o ilość dni zawarcia umowy po dniu 15.09.2022 r.

&4 Obowiązki Stron

4), 5), 6) Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

Usunięcie tych punktów z zakresu obowiązków wykonawcy, można je wpisać do p.3. dotyczącego obowiązków zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Z uwagi na krótki czas realizacji Etapu 1 uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnień z jednostkami administracyjnymi może w znacznym stopniu spowolnić realizację przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tych punktów z zakresu obowiązków wykonawcy.

15) Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„Dostarczania Zamawiającemu raportów miesięcznych z prowadzonych pomiarów - do 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca”.

„Umożliwienie Zamawiającemu wygenerowanie raportów miesięcznych z prowadzonych pomiarów”

Wyjaśnienie:

Zgodnie z wymaganiami aplikacja webowa powinna umożliwiać generowanie raportów z urządzeń pomiarowych do .pdf, a Zamawiający ma posiadać uprawnienia oraz dostęp do wykonania takiej czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na proponowany przez Wykonawcę.

&5 Pracownicy Wykonawcy

Czy zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu z tego paragrafu?

Wyjaśnienie:

Dodatkowe czynności administracyjne, które Wykonawca uważa za zbędne.

Odpowiedź:

Zamawiający z § 5 wzoru umowy usuwa ustępy 2, 4, 5 i 6.

&7 Odbiór przedmiotu umowy

2) Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„Odbiory prac wykonywanych w ramach realizacji Etapu II umowy będą następowały częściami w cyklach miesięcznych oraz rocznych (po dostarczeniu Zamawiającemu sprawozdań), dla których będą sporządzane protokoły częściowe odbioru prac”

Na:

„Odbiory prac wykonywanych w ramach realizacji Etapu II umowy będą następowały częściami w cyklach miesięcznych oraz rocznych (po umożliwieniu Zamawiającemu wygenerowania raportów miesięcznych z prowadzonych pomiarów), dla których będą sporządzane protokoły częściowe odbioru prac”

Wyjaśnienie:

Zgodnie z wymaganiami aplikacja webowa powinna umożliwiać generowanie raportów z urządzeń pomiarowych do .pdf, a Zamawiający ma posiadać uprawnienia oraz dostęp do wykonania takiej czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na proponowany przez Wykonawcę.

&9 Kary umowne:

3. Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu:

„z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym przez Zamawiającego na wykonanie usługi, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto”.

na zapis:

„z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym przez Zamawiającego na wykonanie usługi, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto”.

Wyjaśnienie:

Wykonawca uważa, że kara 0,5% jest bardzo wysoka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

&18 Prawa autorskie

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisów:

1. Z chwilą przyjęcia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w sposób przewidziany postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich majątkowych praw autorskich do Przedmiotu umowy, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z prawem ich dalszego przenoszenia, na poniżej wymienionych polach eksploatacji:

- 1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, zapisu elektronicznego;
- 2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem przedmiotu umowy;

- 3) wykorzystywanie utworu w zakresie działalności gospodarczej Zamawiającego;
- 4) udostępnianie utworu publicznie w inny sposób w ramach działalności gospodarczej.
2. Z chwilą przyjęcia utworu Zamawiający nabywa uprawnienie do tworzenia opracowań utworu i powierzania tworzenia opracowań utworu osobom trzecim. Zamawiający nabywa w szczególności uprawnienie do wprowadzania zmian do przedmiotu utworu i rozpowszechniania przedmiotu utworu w zmodyfikowanej formie. Wykonawca udziela Zamawiającemu uprawnienia do tworzenia i rozpowszechniania przedmiotu umowy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie może cofnąć udzielonego upoważnienia do tworzenia i rozpowszechniania opracowań. Strony ustalają, że przepisów art. 2 pkt. 3 oraz 2 pkt. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stosuje się.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu umowy nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, oraz że dzieło to nie narusza praw osób trzecich,
 - 2) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z przedmiotu umowy,
 - 3) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z przedmiotu umowy.
4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w niniejszej umowie.
5. Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Strony ustalają, że przepisów art. 57 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stosuje się.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania prawa do nadzoru nad sposobem rozpowszechniania utworu, o którym mowa w art. 60 ust. 5 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalają, że w przypadku gdy niniejsze postanowienie okazałoby się nieważne, niniejsza umowa pozostaje ważną w zakresie pozostałych postanowień”.

na zapis:

„Wszelkie prawa autorskie do Przedmiotu Umowy są własnością Wykonawcy, a Zamawiający ma pierwszeństwo do nabycia majątkowych praw autorskich”.

Wyjaśnienie:

Zarówno punkt IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dokument SWZ), jak i w paragraf &1 Przedmiot Umowy (dokument Umowa) nie zawierają żadnych informacji dotyczących przeniesienia praw autorskich w ramach realizowanej usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 18 na zaproponowany przez Wykonawcę

Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi zmianami w SWZ przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Było:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **29.08.2022 r. do godziny:10⁰⁰**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.08.2022 r. o godzinie: 12¹⁵**.

3. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia: 27.09.2022 r.

Jest

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 30.08.2022 r. do godziny: 10⁰⁰.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r. o godzinie: 12¹⁵.
3. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia: 28.09.2022 r.

Przewodniczący Komitetu Przemysłowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty badawcze, projektowania i usługi
Inż. Bogdan Chrzan

