

Katowice, dn. 23.02.2016 r.

dotyczy postępowania: **Modernizacja pomieszczeń w Hali 8 GIG Katowice.**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy mają Państwo wybranego konkretnego producenta drzwi?
2. W instalacji metanu, propanu i mix zaprojektowano zawory elektromagnetyczne, najprawdopodobniej do pracy z systemem detekcji gazów. Czy system detekcji należy uwzględnić w ofercie?
3. W związku z przygotowaniem oferty na roboty instalacyjne dla hali nr 8 prosimy o podanie typu zlewów laboratoryjnych - w dokumentacji precyzuje się: "zlewy według specyfikacji technologii" - czy dostawa zlewów wchodzi w grę jeśli tak proszę o podanie typu.
4. Związku z koniecznością wyceny dla:  
W zakresie branży instalacji gazów technicznych:  
- realizacja w oparciu o projekt nr 614.940-000 w tym:  
W ETAPIE 1 nie będzie montowana stacja rozprężania tlenu O<sub>2</sub>.  
- 8 punktów poboru gazów wraz z osprzętem w pomieszczeniu nr 0.16, w tym:  
- 2 punkty CH<sub>4</sub>, 2 punkty N<sub>2</sub>, 2 punkty MIX, 1 punkt SP, 1 punkt C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>,  
- w zakresie orurowania: orurowanie pomiędzy stacjami rozprężania z butli zewnętrznych, rurami w pomieszczeniu 0.16 w wejściu rurociągów do pomieszczenia 0.17 i ich zaślepieniem. Zakres ten obejmuje wszystkie gazy – łącznie z rurociągiem tlenu O<sub>2</sub>  
Prosimy o udostępnienie projektu gazów technicznych wraz z specyfikacją techniczną dla wyceny ww. elementów  
Ponadto prosimy o specyfikację techniczną dla mebli wyposażenia pomieszczenia 0.16 wskazaną do wyceny.
5. Czy urządzenia, które zostały zaproponowane przez Państwa w projekcie można zastąpić urządzeniami innego producenta o tych samych parametrach?
6. Proszę o wyznaczenie daty i godziny możliwości dokonania oględzin Hali nr 8 w ramach prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego na modernizację pomieszczeń tej Hali.

Nasze odpowiedzi:

1. Zamawiający nie może wskazać konkretnego wykonawcy drzwi, w opisie do projektu architektury podał wymagania dotyczące stolarki drzwiowej.
2. System detekcji należy uwzględnić w ofercie.  
W załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający dokładnie opisał przedmiot zamówienia, w tym w poz. 2.8 zakres branży elektrycznej - automatyki (łącznie z detekcją).  
Ponadto szczegóły zawiera projekt wentylacji i automatyki - część elektryczna, rys. 614.500-007 oraz załącznik nr 2.06. Wartość kompletnego systemu detekcji dla pomieszczenia 0.16 należy wycenić z pozycji 11 - przedmiar robót Hala nr 8 - automatyka wentylacji.
3. Odpowiedź na pytanie zawarta jest w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Projekt branży architektonicznej w pliku Aranżacja rysunek A/W-102 jednoznaczne



opisuje wyposażenie pomieszczenia 0.16 , które ujęte jest również w przedmiarze robót - wyposażenie pomieszczenia 0.16.

Zlewy w pomieszczeniu 0.16 stanowią komplet stołu laboratoryjnego M6 dokładnie opisanego zarówno w zestawieniu wyposażenia w przedmiarze jak i na rysunku A/W-102 Rzut parteru -aranżacja.

Wszystkie meble stanowiące wyposażenie laboratoryjne oferują firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją wyposażenia laboratoriów w meble laboratoryjne.

4. - Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej GIG.  
- Specyfikacja mebli wyposażenia pomieszczenia 0.16 znajduje się na rysunku Architektura -A/W/102 Rzut Parteru-Aranżacja oraz w przedmiarze robót Zestawienie wyposażenia pomieszczenia 0.16. Specyfikacja opisuje wszystkie elementy wyposażenia i jest wystarczająca dla producentów i dystrybutorów wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych.
5. W związku z dokładnym określeniem materiałów, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  - a. Oferowana przez Wykonawców, składających oferty równoważne urządzenia muszą posiadać wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż wskazane w tabeli. Oferowane rozwiązania równoważne muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi elementami rozwiązań projektu podstawowego i być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Zgodnie z art. 30, ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy załączyć foldery, specyfikacje techniczne, aprobaty techniczne lub inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych urządzeń.  
W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń wszelkie opisy techniczne urządzeń, które będą stanowić podstawę do oceny równoważności należy załączyć jako załącznik do oferty.
  - b. Równoważne urządzenia winny być określone z nazwy oraz poprzez podanie producenta.
  - c. Równoważność oferowanych urządzeń Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości, które musi potwierdzać załączona do oferty informacja pochodząca od producenta.
  - d. Zamawiający przed wyborem najlepszej oferty ma prawo zażądać od wykonawcy, proponującego rozwiązanie równoważne, udostępnienia na jego koszt oferowanego przez niego urządzenia do sprawdzenia w celu potwierdzenia równoważności.
6. Informujemy, że w związku z wnioskiem który wpłynął do Zamawiającego, wyznaczamy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem postępowania na dzień **25.02.2016 r.** o godz. 11<sup>00</sup>.  
Miejsce zbiórki – wejście główne do Pawilonu I GIG – Katowice, Al. Korfantego 79.  
Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić e-mailem: [phachula@gig.eu](mailto:phachula@gig.eu);