

## ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.12.2022 r.

„Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych”.

### I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1129).

### II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia jest konserwacja i bieżąca naprawa systemów alarmowych - 1 raz na kwartał, zainstalowanych w GIG Katowice oraz na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Szczegółowy opis poszczególnych zakresów prac, wraz z ilościowym zestawieniem urządzeń, stanowi załącznik nr 2.

### III. Termin realizacji

01.01.2023 – 31.12.2024

### IV. Osoba do kontaktów z oferentami :

Zbigniew Grzyśka - tel. 032/ 259-22-27      tel. kom. 507 090 379.

mail: [z.grzyska@gig.eu](mailto:z.grzyska@gig.eu)

### V. Wymagania dotyczące Wykonawców i ofert:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania doświadczenia zawodowego, udokumentowanego co najmniej jedną referencją, potwierdzającą należyte wykonanie usługi w zakresie składanej oferty, nie starszej niż 3 lata oraz niekaralności.
2. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

### VI. Warunki płatności :

Płatność na podstawie faktury VAT, wystawionej po przeglądzie potwierdzonym protokołem odbioru.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

## VII. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

- I. Cena za 1 kwartał obsługi instalacji - 80%
- II. Cena za materiały - 10%
- III. Cena (stawka) roboczogodziny - 10%

### I. Sposób obliczania ceny za 1 kwartał obsługi instalacji - waga 80%

$$\frac{\text{CN}}{\text{CO}} \times 100 \times 80\% = \dots\dots\dots \text{ punktów}$$

wyjaśnienie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

### II. Sposób obliczania ceny za materiały - waga 10%

Cenę brutto za materiały należy obliczyć na podstawie tabeli Kosztorys cenowy materiałów (załącznik nr 3)

$$\frac{\text{CN}}{\text{CO}} \times 100 \times 10\% = \dots\dots\dots \text{ punktów}$$

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

### III. Sposób obliczania ceny za (stawkę) roboczogodziny - waga 10%

$$\frac{\text{CN}}{\text{CO}} \times 100 \times 10\% = \dots\dots\dots \text{ punktów}$$

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

**Cenę (stawkę) roboczogodziny brutto - należy obliczyć w następujący sposób:**

$$C_{RG} = C_{RGN} \times (1 + KP) \times (1 + Z) :$$

$C_{RG}$	cena (stawka) roboczogodziny z narzutami – bez podatku VAT
$C_{RGN}$	cena roboczogodziny bez narzutów
KP-	koszty pośrednie (%)
Z -	zysk (%)

1. Ceny jednostkowe na materiały oraz ceny za usługi określone przez Wykonawcę obowiązywać będą przez okres ważności umowy.
2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
3. Jeżeli nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty z uwagi, iż zostaną złożone oferty które uzyskają taką samą ilość punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną za 1 miesiąc obsługi.

#### **VIII. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia **22.12.2022 r. do godz. 11.00.**
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,  
Plac Gwarków 1, pok nr 11 bud „B”  
40-166 Katowice,  
fax: 32 258 5997;  
mail: [z.grzyska@gig.eu](mailto:z.grzyska@gig.eu)**

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

#### **IX. Załączniki.**

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Założenia szczegółowe – załączniki nr 2
3. Kosztorys materiałowy – załączniki nr 3
4. RODO – załącznik nr 4

Kierownik Działu Technicznego  
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

  
inż. Bogdan Chrzan

\_\_\_\_\_  
pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

NIP: \_\_\_\_\_

Nr tel.: \_\_\_\_\_ Nr faksu: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

**OFERTA**  
z dnia \_\_\_\_\_

**„Konservacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych:**

1. Oferujemy następujące ceny za:

a. 1 /kwartał obsługi instalacji:

netto..... + VAT .....% ..... =..... zł brutto,

słownie .....

b) zestawienie materiałów:

netto..... + VAT .....% ..... =..... zł brutto,

słownie .....

c) Cena (stawka) roboczogodziny:

netto..... + VAT .....% ..... =..... zł brutto,

słownie .....netto:

**Zastosowane narzuty:**

Stawka roboczogodziny  $C_{RGN}$  .....zł.

Zysk -.....%

Koszty pośrednie -.....%

2. Oświadczenie Wykonawcy:

- 2.1 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
- 2.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
- 2.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
- 2.5 Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
- 2.6 Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.
- 2.7 W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

3. Załączniki wymagane do oferty:

- Poświadczenie należytego wykonania pracy,
- Zaświadczenie o niekaralności.

---

*(miejsowość, data)*

---

*(podpis)*

**Cel i zakres obowiązków konserwatora SSW**

Celem okresowych przeglądów i konserwacji systemów alarmowych sygnalizacji włamania (SSW) jest utrzymywanie ich w stałej sprawności i gotowości do działania. Czujki zainstalowane są w większości w pomieszczeniach biurowych lecz występują także na halach.

1. Wykonawca konserwacji zobowiązuje się wykonywać prace mające na celu utrzymywanie w stałej sprawności systemy alarmowe sygnalizacji włamania (SSW) w obiektach GIG, zgodnie z zaleceniami PN-93IE-08390114. W czasie przeglądu i konserwacji, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na kwartał, w każdym objętym konserwacją systemie alarmowym sygnalizacji włamania, konserwator jest zobowiązany wykonywać następujące czynności:

- a - sprawdzenie instalacji pod kątem rozmieszczenia i zamocowania elementów systemu: czujki, sygnalizatory, manipulatory itp. z wykorzystaniem dokumentacji technicznej.
- b - sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i innych elementów wykrywania intruza.
- c - sprawdzenie połączeń wewnątrz centralki systemu i podcentralek, o ile występują.
- d - sprawdzenie źródeł zasilających system, w szczególności stan połączeń i napięcia.
- e - sprawdzenie działania centralki alarmowej i zgodności jej działania z instrukcją producenta
- f - sprawdzenie poprawności działania każdego toru transmisji sygnałów alarmowych i technicznych
- g - sprawdzenie działania każdego sygnalizatora alarmowego - akustycznego i optycznego
- h - ostateczne sprawdzenie systemu . czy jest w stanie gotowości do działania poprzez wywołanie próbnego alarmu włamaniowego.

Każdy system alarmowy wyposażony jest w rejestr zdarzeń, tj. usterek, konserwacji i badan, w który wpisuje się wykryte przez konserwatora lub użytkownika systemu nieprawidłowości działania, uszkodzenia, przeglądy i konserwacje. Zaleca się zapisywać w rejestrze każdy zaistniały alarm z wyjaśnieniem jego przyczyny.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac starannie, terminowo i bez usterek.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach, Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia, w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek, powodujących nieprawidłowe działanie objętego konserwacją systemu alarmowego, w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia usterki, przy czym przystąpienie do usunięcia uszkodzenia musi nastąpić w ciągu 12 godzin, od momentu powiadomienia Wykonawcy o usterce, a rozliczenie ewentualnych materiałów, w takim przypadku nastąpi kosztorysem powykonawczym. W przypadku tym – obowiązują stawki roboczogodziny, nie wyższe niż podane w ofercie, a Kosztorys powykonawczy w części dotyczącej „materiały”, winien zostać opracowany na podstawie cen jednostkowych przyjętych, do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy - załącznika nr 5 - Kosztorys cenowy materiałów.

3. Zamawiający, może zlecić Wykonawcy, wykonanie drobnej naprawy oraz usługi, których potrzeba wykonania pojawiła się w trakcie eksploatacji systemu. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zatwierdzić u Zamawiającego, dokładny kosztorys opracowany na podstawie załącznika nr 5 Kosztorys cenowy materiałów oraz zgodny z zaoferowaną stawką roboczogodziny.

4. Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 8 000 zł netto.

Zakres urządzeń:

Do konserwacji i utrzymania w należyтым stanie technicznym oddane będą następujące urządzenia:

1. Centralki Satel szt. 15 z podpiętymi łącznie 111 czujkami,
2. Centralki DSC szt. 3 z podpiętymi łącznie 4 czujkami,
3. Centralki Rokonet szt. 2 z podpiętymi łącznie 25 czujkami,
4. Centralki Jablotron szt. 2 z podpiętymi łącznie 9 czujkami,
5. Centralki AATT szt. 2 z podpiętymi łącznie 9 czujkami,

## Kosztorys cenowy materiałów - Załącznik nr 3

### Wykaz cen wybranych materiałów eksploatacyjnych dotyczących konserwacji systemów alarmowych.

Lp	Nazwa materiału	Ilość (jednostka)	Cena jednostkowa netto z kosztami zakupu	Wartość netto
1	Akumulator 7 Ah	1 szt.		
2	Czujnik ruchu	1 szt		
3	Klawiatura do centrali Satel Ca-10	1 szt		
4	Klawiatura do centrali Rokonet RP224	1 szt		
5	Klawiatura do centrali AATT 1575	1 szt		
6	Klawiatura do centrali DSC 5010	1 szt		
7	Klawiatura do centrali Jablotron Comfort JA 60	1 szt		
8	Baterie AAA long live	1 szt		
9	Baterie AA long live	1 szt		
10	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt		
	<b>RAZEM</b>			

Miejscowość, ....., dnia .....2022 r.

.....  
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy



## Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

### 1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych.**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;**
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: [gdpr@gig.eu](mailto:gdpr@gig.eu), lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

#### **Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych.**

prowadzonym w trybie: **zapytania ofertowego;**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>(1)</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>(2)</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

<sup>(1)</sup> *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

<sup>(2)</sup> *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*