

Informujemy, że dnia 16.10.2020 wpłynęły do nas następujące pytania

1. Gdzie jest planowana lokalizacja stacji ładowania? Czy w tym kontekście możliwe jest udostępnienie planu zagospodarowania terenu z zaznaczoną lokalizacją stacji?
2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odebrania stacji przez UDT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym proszę o informację w poniższych kwestiach:
 - A. W jakie aparaty elektryczne będzie wyposażona rozdzielnica dedykowana do zasilania stacji?
 - B. Czy obwód zasilający stację będzie objęty Pożarowym Wyłącznikiem Prądu?
 - C. Czy możemy poprosić o udostępnienie schematu instalacji zasilającej (rozdzielnicy) wraz z podanym typem przewodu zasilającego?
3. Standardowo producent stacji katalogowo określa zakres temperatury pracy urządzenia na -30°C do $+45^{\circ}\text{C}$. Czy Zamawiający zaakceptuje stację ładowania, dla której producent udostępnia wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wytrzymałość temperaturową stacji do $+50^{\circ}\text{C}$ (a nawet wyższą)?

Nasze odpowiedzi:

- Ad. 1 Stacja zlokalizowana będzie na terenie GIG w Katowicach
- Ad. 2 A -Będzie wyposażona w aparaty elektryczne konieczne do zasilenia i zabezpieczenia zakupionej stacji ładowania.
- Ad. 2 B - Nie
- Ad. 2 C – Trudno mówić o schemacie rozdzielnicy do urządzenia którego jeszcze nie ma i nie wiemy czego będzie potrzebowało
- Ad. 3 Tak

K I E R O W N I K
Działu Technicznego
Głównego Instytutu Górnictwa

inż. Bogdan Chrzan

21.10.2020r.