

Biuletyn Informacji Publicznej GIG-PIB

Adres artykułu: <https://bip.gig.eu/artykul/50-2365-specjalistyczny-urzed-gorniczny-w-katowicach-24-26-07-2019>

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach (24-26.07.2019)

Termin kontroli:
24-26.07.2019

Instytucja kontrolująca:
Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Zakres kontroli:
Kontrola dokumentacji, warunków prowadzenia ruchu, urządzeń centrali telefonicznej i dyspozytorskiej wraz z zasilaniem podstawowym i rezerwowym, urządzeń systemu do kierowania akcjami ratowniczymi, urządzeń łączności i alarmowania.

Zalecenia pokontrolne:
Usunięcie niesprawnych baterie akumulatorowych BAT 1 i BAT 2. Baterie zostały usunięte i zastąpione nowymi.

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Witold Kurkiewicz
Odpowiedzialny za treść:	Witold Kurkiewicz
Wytworzył:	Małgorzata Grabowska
Data wytworzenia:	17.02.2020
Opublikował w BIP:	Małgorzata Grabowska
Data opublikowania:	17.02.2020 10:56
Ostatnio zaktualizował:	Brak danych
Liczba wyświetleń:	389