

Biuletyn Informacji Publicznej GIG-PIB

Adres artykułu: <https://bip.gig.eu/arttykul/50-282-specjalistyczny-urzed-gorniczny-w-katowicach-9-10-08-2018>

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach (9-10.08.2018)

Termin kontroli:
9-10.08.2018

Instytucja kontrolująca:
Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Zakres kontroli:
Kontrola górniczego wyciągu szybowego Barbara Centrala i dyspozytornia wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa, alarmowania oraz magistralne sieci telekomunikacyjne

Zalecenia pokontrolne:
Wydano decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości polegającej na braku synchronizacji czasów systemowych systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, systemu alarmowania oraz systemu łączności kierownika akcji ratowniczej. Nieprawidłowość została usunięta

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Główny Instytut Górnictwa
Odpowiedzialny za treść:	Główny Instytut Górnictwa
Wytworzył:	Główny Instytut Górnictwa
Data wytworzenia:	20.08.2019
Opublikował w BIP:	Małgorzata Grabowska
Ostatnio zaktualizował:	Brak danych
Liczba wyświetleń:	1343