

Biuletyn Informacji Publicznej GIG-PIB

Adres artykułu: <https://bip.gig.eu/arttykul/50-285-specjalistyczny-urzed-gorniczny-w-katowicach-3-4-10-2018>

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach (3-4.10.2018)

Termin kontroli:
3-4.10.2018

Instytucja kontrolująca:
Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

Zakres kontroli:
Kontrola stacji wentylatorów głównych urządzenia, instalacje, i sieci elektroenergetyczne, zasilające wg właściwości Dyrektora SUG

Zalecenia pokontrolne:
Wydano decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości tj. wymianę uszkodzonego panela operatorskiego w szafie AKPiS sterującej ruchem wentylatorów w szybie wentylacyjnym. Nieprawidłowość została usunięta

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Główny Instytut Górnictwa
Odpowiedzialny za treść:	Główny Instytut Górnictwa
Wytworzył:	Główny Instytut Górnictwa
Data wytworzenia:	20.08.2019
Opublikował w BIP:	Małgorzata Grabowska
Ostatnio zaktualizował:	Brak danych
Liczba wyświetleń:	1401